



## ประกาศเทศบาลตำบลบ้านกลาง

เรื่อง ประการราคาซื้อรถยนต์ดับเพลิง ขนาดความจุถังน้ำไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ลิตร พร้อมถังบรรจุโฟมไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ลิตร ชนิดหัวเก่งแบบหน้าสั้น ชนิด ๖ ล้อ ๒ ประตู จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกรราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เทศบาลตำบลบ้านกลาง มีความประสงค์จะประกรราคาซื้อรถยนต์ดับเพลิง ขนาดความจุถังน้ำไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ลิตร พร้อมถังบรรจุโฟมไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ลิตร ชนิดหัวเก่งแบบหน้าสั้น ชนิด ๖ ล้อ ๒ ประตู จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกรราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานขึ้นอยู่ในการประกรราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๗,๘๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดล้านเก้าแสนบาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี้

รถยนต์ดับเพลิง ขนาดความจุถังน้ำไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ลิตร พร้อมถังบรรจุโฟมไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ลิตร ชนิดหัวเก่งแบบหน้าสั้น ชนิด ๖ ล้อ ๒ ประตู จำนวน ๑ คัน ตามรายละเอียด และคุณลักษณะแนบท้ายของเทศบาลตำบลบ้านกลาง	จำนวน ๑ คัน	คัน

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกกระทงบการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญา กับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบ ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุข้อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๗. เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอราคายื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่เทศบาลตำบลบ้านกลาง ณ วันประการประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 在การประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารที่มีคำสั่งสละเอกสารหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมเข้าสู่ศาลาไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งสละเอกสารหรือความคุ้มกันเข่นวนนี้

๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจกรรมร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

กรณีที่ขอตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้รายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าจะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่และความรับผิดชอบในปริมาณงานสิ่งของหรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลักมากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย

กรณีที่ขอตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้รายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก กิจกรรมร่วมค้านั้นต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจกรรมร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ

สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้เป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน

กรณีที่ขอตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้มีการมอบหมายผู้เข้าร่วมค้ารายได้รายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ ในนามกิจกรรมร่วมค้า การยื่นข้อเสนอต้องกล่าวไม่ต้องมีหนังสือมอบอำนาจ

สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้เป็นผู้ยื่นข้อเสนอผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องลงลายมือชื่อในหนังสือมอบอำนาจให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้รายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอในนามกิจกรรมร่วมค้า

๑๑. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนที่มีข้อมูลถูกต้องครบถ้วนในระบบจัดซื้อจ้างภาครัฐด้วย อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

๑๒. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ ดังนี้

(๑) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งได้จดทะเบียนเกินกว่า ๑ ปี ต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ จากผลต่างระหว่างสินทรัพย์สุทธิหักด้วยหนี้สินสุทธิ ที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินที่มีการตรวจสอบรองแล้ว ซึ่งจะต้องแสดงค่าเป็นบาท ๑ ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ

(๒) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ซึ่งยังไม่มีการรายงาน งบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ให้พิจารณาการกำหนดมูลค่าของทุนจดทะเบียน โดยผู้ยื่นข้อ

เสนอจะต้องมีทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระมูลค่าหุ้นแล้ว วันที่ยื่นข้อเสนอ ไม่ต่ำกว่า ๒ ล้านบาท

(๓) สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งที่มีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมด้า โดยพิจารณาจากหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากไม่เกิน ๙๐ วัน ก่อนวันยื่นข้อเสนอ โดยต้องมีเงินฝากคงเหลือในบัญชีธนาคารเป็นมูลค่า ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอ ในแต่ละครั้ง และหากเป็นผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องแสดงหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากที่มีมูลค่าดังกล่าวอีกรั้งหนึ่งในวันลงนามในสัญญา

(๔) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสุทธิของกิจการหรือทุนจดทะเบียน หรือมีแต่ไม่เพียงพอที่จะเข้ายื่นข้อเสนอ ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถขอวงเงินสินเชื่อ โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อ ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณที่ยื่นข้อเสนอในครั้งนั้น (สินเชื่อที่ธนาคารภายในประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์ และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรอง หรือที่สำนักงานสาขา.rับรอง (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน ๙๐ วัน)

(๕) กรณีตาม (๑) - (๔) ยกเว้นสำหรับกรณีดังต่อไปนี้

(๕.๑) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอเป็นหน่วยงานของรัฐ

(๕.๒) นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยที่อยู่ระหว่างการพื้นฟูกิจกรรมตามพระราชบัญญัติมนตราย (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๖๑  
ในวันที่ ระหว่างเวลา น. ถึง น.

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หัวข้อ ค้นหาประกาศจัดซื้อจัดจ้างได้ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงวันเสนอราคา

ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถจัดเตรียมเอกสารข้อเสนอได้ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงวันเสนอราคา

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ [www.banklang.go.th](http://www.banklang.go.th) หรือ [www.gprocurement.go.th](http://www.gprocurement.go.th) หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๓-๔๘๑๐๗๓-๕ ต่อ ๓๗ ในวันและเวลาราชการ

ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับร่างรายละเอียดขอบเขตของงานทั้งโครงการ โปรดสอบถามมายัง เทศบาลตำบลบ้านกลาง ผ่านทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ [saraban@banklang.go.th](mailto:saraban@banklang.go.th) หรือซองทางตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด ภายในวันที่ โดยเทศบาลตำบลบ้านกลางจะซึ่งแจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ [www.banklang.go.th](http://www.banklang.go.th) และ [www.gprocurement.go.th](http://www.gprocurement.go.th) ในวันที่

ประกาศ ณ วันที่

ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายนิเวศน์ เสาร์แก้ว)

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง



เอกสารประกวดราคาซื้อตัววิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

## เลขที่

ประการตราค่าซื้อขายน้ำดับเพลิง ขนาดความจุถังน้ำไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ลิตร พร้อมถังบรรจุโฟมไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ลิตร ชนิดหัวเกงแบบหน้าสั้น ชนิด ๖ ล้อ ๒ ประตู จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกรตราค่าอเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

## ตามประกาศ เทศบาลตำบลลับนกกลาง<sup>๙</sup>

ลงวันที่ รั้นวานน์ ๒๕๖๗

เทศบาลตำบลบ้านกลาง ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "เทศบาลตำบลบ้านกลาง" มีความประสงค์จะประกาศราคากล่องด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายการ ดังนี้

รายงานต์ดับเพลิง ขนาดความจั่งน้ำไม่ จำนวน

9

ค้น

น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ลิตร พร้อมถังบรรจุ

โฟมไม่น้ำยา กว่า ๕๐๐ ลิตร ชนิดหัว

ເກັບແບບຫນ້າສັ່ນ ຈນິດ ၬ ລ້ອ ၂

### ประต. จำนวน ๑ คัน ตามราย

๗  
ลงทะเบียนและคุณลักษณะแบบท้ายของ

เทศบาลตำบลบ้านกลาง

พัสดุที่จะซื้อนี้ต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ ออยู่ในสภาพที่จะใช้งานได้ทันที และมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอเล็กทรอนิกส์ฉบับนี้ โดยมีข้อแนะนำและข้อกำหนด ดังต่อไปนี้

๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกันราคาก่อสร้างอิเล็กทรอนิกส์

- ๑.๑ ร่างรายละเอียดขอบเขตของงานทั้งโครงการ (Terms of Reference : TOR)  
๑.๒ แบบใบเสนอราคาที่กำหนดไว้ในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย

อิเล็กทรอนิกส์

- ๑.๓ แบบสัญญาซื้อขาย  
๑.๔ แบบหนังสือคำประกัน

(๑) หลักประกันการเสนอราคา

(๒) หลักประกันสัญญา

### ๑.๕ บหนิยาม

(๑) ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน

(๒) การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม

๑.๖ แบบบัญชีเอกสารที่กำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

(๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑

(๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒

### ๑.๗ แผนการทำงาน

## ๒. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๒.๒ ไม่เป็นบุคคลลมละลาย

๒.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๒.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกตรวจสอบการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่พำนogensการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๒.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทึ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทึ้งงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทึ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๒.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๒.๗ เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ตั้งกล่าว

๒.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ เทศบาลตำบลบ้านกลาง ณ วันประการประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวาง การแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๒.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมซื้อศาลาไทย เว้นแต่ รัฐบาล ของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสารหรือความคุ้มกันเช่นว่านั้น

๒.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติดังนี้ กรณีที่ขอตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้รายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าจะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของหรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลักมากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย

กรณีที่ขอตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้รายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก กิจการร่วมค้านั้นต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ

สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้เป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้มีการมอบหมายผู้เข้าร่วมค้ารายได้รายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ ในนามกิจกรรมค้า การยื่นข้อเสนอตั้งกล่าวไม่ต้องมีหนังสือมอบอำนาจ

สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้เป็นผู้ยื่นข้อเสนอ ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องลงลายมือชื่อในหนังสือมอบอำนาจให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้รายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอในนามกิจกรรมค้า

๒.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนที่มีข้อมูลลูกค้าของระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

๒.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ ดังนี้

(๑) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งได้จดทะเบียนกีกกว่า ๑ ปี ต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ จากผลต่างระหว่างสินทรัพย์สุทธิหักด้วยหนี้สินสุทธิที่ปรากฏในบัสตั้งฐานะการเงินที่มีการตรวจสอบแล้ว ซึ่งจะต้องแสดงค่าเป็นบาท ๑ ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ

(๒) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งยังไม่มีการรายงานงบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ให้พิจารณาการกำหนดมูลค่าของทุนจดทะเบียน โดยผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระมูลค่าหุ้นแล้ว ณ วันที่ยื่นข้อเสนอ ไม่ต่ำกว่า ๒ ล้านบาท

(๓) สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งที่มีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดา โดยพิจารณาจากหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากไม่เกิน ๙๐ วัน ก่อนวันยื่นข้อเสนอ โดยต้องมีเงินฝากคงเหลือในบัญชีธนาคารเป็นมูลค่า ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง และหากเป็นผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องแสดงหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากที่มีมูลค่าดังกล่าวอีกครั้งหนึ่งในวันลงนามในสัญญา

(๔) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสุทธิของกิจการหรือทุนจดทะเบียนหรือมีแต่ไม่เพียงพอที่จะเข้ายื่นข้อเสนอ ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถขอวงเงินสินเชื่อ โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อ ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง (สินเชื่อที่ธนาคารภายใต้ประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้าประภัติตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งไว้ในหน้าเว็บไซต์โดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรอง หรือที่สำนักงานสาขา.rับรอง (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถ้วนวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน ๙๐ วัน)

(๕) กรณีตาม (๑) - (๔) ยกเว้นสำหรับกรณีดังต่อไปนี้

(๕.๑) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอเป็นหน่วยงานของรัฐ

(๕.๒) นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยที่อยู่ระหว่างการพื้นฟูกิจการตามพระราชบัญญัติэмลัมลาย (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๖๑

### ๓. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คือ

#### ๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล

(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรอง

การจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายรับหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี)

(ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชน์จำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการ

จดทะเบียน นิติบุคคล หนังสือบริคณฑ์สนธิ บัญชีรายรับหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ถ้ามี)

(๒) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ให้ยื่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้นั้น สำเนาขอตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้เป็นหุ้นส่วนที่มิได้ถือสัญชาติไทย

(๓) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอรวมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสำเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑) หรือ (๒) ของผู้ร่วมค้า แล้วแต่กรณี

(๔) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องแสดงหลักฐานเกี่ยวกับมูลค่าสุทธิของกิจการ ดังนี้

(๔.๑) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล ให้ยื่นงบแสดงฐานะการเงินที่มี

การรับรองแล้วของ ๑ ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ โดยให้ยื่นขณะเข้าเสนอราคา

(๔.๒) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดา ให้ยื่นหนังสือรับรองบัญชีเงินฝาก ไม่เกิน ๘๐ วัน ก่อนวันยื่นข้อเสนอ โดยให้ยื่นขณะเข้าเสนอราคา และจะต้องแสดงหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากที่มีมูลค่าดังกล่าวอีกครึ่งหนึ่งในวันลงนามในสัญญา

(๔.๓) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสุทธิของกิจการและทุนจดทะเบียนหรือมีแต่ไม่เพียงพอที่จะเข้ายื่นข้อเสนอ ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองงบเงินสินเชื่อ (สินเชื่อที่ธนาคารภายใต้กฎหมายประเทศหรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้าประภัณ ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งไว้ในหน้าตา โดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของงบเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรองหรือที่สำนักงานสาขาที่รับรอง (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน ๘๐ วัน)

(๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่

๑ ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ตามแบบ ในข้อ ๑.๖ (๑) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

### ๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอมอบอำนาจให้บุคคลอื่นกระทำการแทนให้แนบหนังสือ มอบอำนาจซึ่งติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ ทั้งนี้หากผู้รับมอบอำนาจเป็นบุคคลธรรมดาต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่านั้น

(๒) แคดตาล็อกและ/หรือแบบรูประการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามข้อ

๔.๑

(๓) หลักประกันการเสนอราคา ตามข้อ ๕

(๔) สำเนาหนังสือรับรองสินค้า Made In Thailand ของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ถ้ามี)

(๕) สำเนาใบขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) (ถ้ามี)

(๖) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ตามแบบ ในข้อ ๑.๖ (๒) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

### ๔. การเสนอราคา

๔.๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย อิเล็กทรอนิกส์ตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้อง กรอกข้อความ ให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและทำการยืนยันตัวตนของผู้ยื่นข้อเสนอโดย ไม่ต้องแนบ ใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๔.๒ ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราค้าได้เพียงครั้งเดียวและ ราคาเดียว โดยเสนอราคาร่วม และหรือราคាដ้อยกว่า และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอ ราคา ให้ถูกต้อง ทั้งนี้ ราคาร่วมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ ตรงกัน ให้ถือตัวหนังสือเป็นสำคัญ โดยคิดราคาร่วมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น ค่าขนส่ง ค่า จดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวงไว้แล้ว จนกระทั่งส่งมอบพัสดุให้ ณ เทศบาลตำบลบ้านกลาง

ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกำหนดยื่นราคาไม่น้อยกว่า ๖๐ วัน ตั้งแต่วันเสนอราคา โดยภายในกำหนดยื่นราคา ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้ และจะถอน การเสนอราคามิได้

๔.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ วัน นับแต่日起  
วันลงนามในสัญญา

๔.๔ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องส่งแคดตามลักษณะเฉพาะของ  
รถยนต์ด้วยเพลิง ขนาดความจุถังน้ำไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ลิตร พร้อมถังบรรจุโฟมไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ลิตร ชนิดหัว  
เกงแบบหน้าสั้น ชนิด ๖ ล้อ ๒ ประตู จำนวน ๑ คัน ตามรายละเอียดและคุณลักษณะแนบท้ายของเทศบาล  
ตำบลบ้านกลาง ไปพร้อมการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อประกอบการ  
พิจารณา หลักฐานดังกล่าวที่ เทศบาลตำบลบ้านกลางจะยึดไว้เป็นเอกสารของทางราชการ

๔.๕ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องส่งรายละเอียดประกอบการอิบายเอกสารตามที่เทศบาล  
ตำบลบ้านกลางกำหนด โดยลายมือผู้ยื่นข้อเสนอพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กำกับในเอกสารด้วย พร้อมสรุป  
จำนวนเอกสารที่จัดส่งหรือนำมาแสดงตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒) เพื่อใช้ในการ  
ประกอบการพิจารณา ในวันที่ ระหว่างเวลา น. ถึง น. ณ เทศบาลตำบลบ้านกลาง

ทั้งนี้ เทศบาลตำบลบ้านกลางจะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นแก่ตัวอย่างดังกล่าว  
ตัวอย่างที่เหลือหรือไม่ใช้แล้ว เทศบาลตำบลบ้านกลางจะคืนให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ

๔.๖ ก่อนเสนอราคา ผู้ยื่นข้อเสนอควรตรวจสอบสัญญา ร่างรายละเอียดขอบเขตของ  
งานทั้งโครงการ (Terms of Reference : TOR) ให้ถูกต้องและเข้าใจเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  
ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไข ในเอกสารประกวดราคาซื้ออิเล็กทรอนิกส์

๔.๗ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจ้างภาค  
รัฐ ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ ระหว่างเวลา น. ถึง น. และเวลาในการเสนอราคาให้  
ถือตามเวลาของระบบการจัดซื้อจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์

เมื่อพ้นกำหนดเวลาที่ยื่นข้อเสนอและเสนอราคาก็แล้ว จะไม่รับเอกสารการยื่นข้อเสนอ และ  
การเสนอราคาได้ฯ โดยเด็ดขาด

๔.๘ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดทำเอกสารสำหรับใช้ในการยื่นเอกสารข้อเสนอในรูปแบบ  
ไฟล์เอกสารประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้รับผิดชอบตรวจ  
สอบความครบถ้วน ถูกต้อง และชัดเจนของเอกสาร PDF File ก่อนที่จะยื่นยันการยื่นเอกสารข้อเสนอ แล้วจึง  
ส่งข้อมูล (Upload) เพื่อเป็นการยื่นเอกสารข้อเสนอให้แก่ เทศบาลตำบลบ้านกลาง ผ่านทางระบบจัดซื้อจ้างภา  
ครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

๔.๙ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จะดำเนินการตรวจ  
สอบคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายว่า เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น  
ตามข้อ ๑.๔ (๑) หรือไม่ หากปรากฏว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อ  
เสนอรายอื่น คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันนั้นออกจากเป็นผู้ยื่นข้อ  
เสนอ

หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ว่า ก่อนหรือ  
ในขณะที่มีการพิจารณาข้อเสนอ มีผู้ยื่นข้อเสนอรายใดกระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็น

ธรรมตามข้อ ๑.๕ (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระทำอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นออกจากเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ และ เทศบาลตำบลบ้านกลาง จะพิจารณาลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน เน้นแต่ เทศบาลตำบลบ้านกลาง จะพิจารณาเห็นว่า ผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นมิใช่เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระทำดังกล่าวและได้ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ ต่อการพิจารณาของ เทศบาลตำบลบ้านกลาง

๔.๑๐ ผู้ยื่นขอเสนอจะต้องปฏิบัติ ดังนี้

- (๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์  
 (๒) ราคานี้เสนอจะต้องเป็นราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถ้ามี)

รวมค่าใช้จ่ายทั้งๆ ไปด้วยแล้ว

- (๓) ผู้ปั้นข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน

เวลา ที่กำหนด

- (๔) ผู้ปั้นข้อเสนอจะถอนการเสนอราคานี้ที่เสนอแล้วไม่ได้  
(๕) ผู้ปั้นข้อเสนอต้องศึกษาและทำความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคานี้

ด้วยวิธีประการราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ [www.gprocurement.go.th](http://www.gprocurement.go.th)

๔.๑๖ คุสุณญาติองจัดทำแผนการทำงานมาให้ภายใน ๗ วัน นับถ้วนจากวันลงนามใน

สัญญา โดยจัดทำแผนการทำงานตามเอกสารแบบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เน้นแต่เป็นกรณีสัญญาที่มีวงเงินไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาททั้งนี้ แผนการทำงานให้อีกเอกสารส่วนหนึ่งของสัญญา

#### ๔. หลักประกันการเสนอราคা

ผู้ยื่นขอเสนอต้องวางหลักประกันการเสนอราคาก่อนกับการเสนอราคาทางระบบการ  
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้  
จำนวน ๓๕๕,๐๐๐.๐๐ บาท (สามแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

๔.๑ เช็คหรือดูราฟท์ที่ธนาคารเขียนสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือดูราฟท์ลงวันที่ที่ใช้เช็คหรือดูราฟท์นั้นชำระต่อเจ้าหน้าที่ในวันที่ยื่นขอเสนอ หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันทำการ

๔.๒ หนังสือคำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศไทยแบบที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด

### ๕.๓ พันธบัตรรัฐบาลไทย

๕.๔ หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ำประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด

กรณีที่ผู้ยื่นขอเสนอนำเข้าคหรือตราฟท์ที่ธนาคารสั่งจ่ายหรือพันธบตรรับบาลไทยหรือหนังสือคำประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ คาดว่างานเป็นหลักประกันการเสนอราคาจะต้องส่งต้นฉบับเอกสารดังกล่าวมาให้เทศบาลตำบลบ้านกลางตรวจสอบความถูกต้องในวันที่ **ระหว่าง**

เวลา                  น. ถึง                  น.

กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการรวมค้า" ประสงค์จะใช้หนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารในประเทศเป็นหลักประกันการเสนอราคาให้ระบุชื่อผู้เข้าร่วมค้ารายที่สัญญาร่วมค้ากำหนดให้เป็นผู้เข้ายื่นข้อเสนอ กับหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ

หลักประกันการเสนอราคาตามข้อนี้ เศษบานลับบ้านกลางจะคืนให้ผู้ยื่นข้อเสนอหรือผู้ค้ำประกันภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่เทศบาลตำบลบ้านกลางได้พิจารณาเห็นชอบรายงานผลคัดเลือกผู้ชนะการประกวดราคาเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่คัดเลือกไว้ซึ่งเสนอราคาต่ำสุดหรือได้คะแนนรวมสูงสุดไม่เกิน ๓ ราย ให้คืนได้ต่อเมื่อได้ทำสัญญาหรือข้อตกลง หรือผู้ยื่นข้อเสนอได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว การคืนหลักประกันการเสนอราคา ไม่ว่าในกรณีใด ๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย

#### ๖. หลักเกณฑ์และสิทธิ์ในการพิจารณา

๖.๑      ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ เทศบาลตำบลบ้านกลางจะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ ราคา

๖.๒      การพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ

กรณีใช้หลักเกณฑ์ราคาในการพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ เทศบาลตำบลบ้านกลาง จะพิจารณาจาก ราคารวม

๖.๓      หากผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น เว้นแต่ผู้ยื่นข้อเสนอรายได้เสนอเอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะขายไม่ครบถ้วน หรือเสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่เทศบาลตำบลบ้านกลางกำหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่มิใช่สาระสำคัญและความแตกต่างนั้นไม่มีผลทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบ ต่อผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผ่อนปรนการตัดสิทธิ์ ผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น

๖.๔      เทศบาลตำบลบ้านกลางสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่มีการผ่อนผัน ในกรณีดังต่อไปนี้

(๑)      ไม่กรอกชื่อผู้ยื่นข้อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วย อิเล็กทรอนิกส์

(๒)      เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระสำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น

๖.๕      ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือในการทำสัญญา คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือเทศบาลตำบลบ้านกลางมีสิทธิ์ให้ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งงข้อเท็จจริงเพิ่มเติมได้ เทศบาลตำบลบ้านกลาง มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับราคา หรือไม่ทำสัญญา หากข้อเท็จจริงดังกล่าว ไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง

๖.๖ เทศบาลตำบลบ้านกลางทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ำสุด หรือราคานี้ราคาได้ หรือราคาที่เสนอหั้งหมดกีด้ และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดซื้อเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณาหั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ และให้อ้วกว่าการตัดสินของ เทศบาลตำบลบ้านกลางเป็นเด็ดขาด ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าใช้จ่าย หรือค่าเสียหายใดๆ มีได้ รวมทั้งเทศบาลตำบลบ้านกลาง จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อถือได้ว่าการยื่นข้อเสนอกระทำการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมด้า หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น

ในการนี้ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่เสนอราคาต่ำสุด เสนอราคาต่ำจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจดำเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์หรือเทศบาลตำบลบ้านกลาง จะให้ผู้ยื่นข้อเสนอันนี้แจ้งและแสดงหลักฐานที่ทำให้เชื่อได้ว่า ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถดำเนินการตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากคำชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ เทศบาลตำบลบ้านกลาง มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอหรือไม่รับราคาของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น หั้งนี้ ผู้ยื่นข้อเสนอตั้งกล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายใดๆ จากเทศบาลตำบลบ้านกลาง

๖.๗ ก่อนลงนามในสัญญาเทศบาลตำบลบ้านกลางอาจประกาศยกเลิกการ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หากปรากฏว่ามีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่คณะกรรมการประกวดราคา หรือที่ได้รับการคัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการ แข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่า กระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

๖.๘ หากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs เสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของ ผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่ไม่เกินร้อยละ ๑๐ ให้หน่วยงานของรัฐจัดซื้อจัดจ้างจากผู้ประกอบการ SMEs ดังกล่าว โดยจัดเรียนลำดับผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs ซึ่งเสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นไม่เกินร้อยละ ๑๐ ที่จะเริ่มมาทำสัญญามาเกิน ๓ ราย

ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้าที่จะได้สิทธิตามวรรคหนึ่ง ผู้เข้าร่วมค้าทุกราย จะต้องเป็นผู้ประกอบการ SMEs

หั้งนี้ ผู้ประกอบการ SMEs ที่จะได้เต็มต่อด้านราคามาตรครหนึ่ง จะต้องมีวงเงินสัญญา สะสมตามปัปฏิทินรวมกับราคาที่เสนอในครั้งนี้แล้ว มีมูลค่ารวมกันไม่เกินมูลค่าของรายได้ตามขนาดที่ขึ้นทะเบียนไว้กับ สสว.

๖.๙ หากผู้ยื่นข้อเสนอได้เสนอพัสดุที่ได้รับการรับรองและออกเครื่องหมายสินค้าที่ ผลิตภายในประเทศไทย (Made in Thailand) จากสภาพอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เสนอราคาสูงกว่าราคา ต่ำสุดของผู้เสนอราคายื่น ไม่เกินร้อยละ ๕ ให้จัดซื้อจัดจ้างจากผู้ยื่นข้อเสนอที่เสนอพัสดุที่ได้รับการรับรอง และออกเครื่องหมายสินค้าที่ผลิต ภายในประเทศไทย (Made in Thailand) จากสภาพอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

๖.๔ ให้ผู้เสนอราคารายนั้นได้แต้มต่อในการเสนอราคาสูงกว่าผู้ประกอบการรายอื่นไม่เกินร้อยละ ๑๕

๖.๕ ให้ผู้เสนอราคารายนั้นได้แต้มต่อในการเสนอราคาสูงกว่าผู้ประกอบการรายอื่นไม่เกินร้อยละ ๑๕  
๖.๖ ให้ผู้เสนอราคารายนั้นได้แต้มต่อในการเสนอราคาสูงกว่าผู้ประกอบการรายอื่นไม่เกินร้อยละ ๓๕

๖.๗ ให้ผู้เสนอราคารายนั้นได้แต้มต่อในการเสนอราคาสูงกว่าผู้ประกอบการรายอื่นไม่เกินร้อยละ ๓๕  
๖.๘ ให้ผู้เสนอราคารายนั้นได้แต้มต่อในการเสนอราคาสูงกว่าผู้ประกอบการรายอื่นไม่เกินร้อยละ ๓๕

#### ๔. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

เทศบาลตำบลบ้านกลาง จะจ่ายค่าสิ่งของซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มตลอดจนภาษีอากร อื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงแล้วให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขาย เมื่อผู้ขายได้ส่งมอบสิ่งของ ได้ครบถ้วนตามสัญญาซื้อขายหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ และเทศบาลตำบลบ้านกลางได้ตรวจรับมอบงานสิ่งของ เรียบร้อยแล้ว

#### ๕. อัตราค่าปรับ

ค่าปรับตามแบบสัญญาซื้อขายแบบท้ายเอกสารประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ หรือข้อ ตกลง ซื้อขายเป็นหนังสือ ให้คิดในอัตราอัตรายละ ๐.๒๐ ของราคากำลังของที่ยังไม่ได้รับมอบต่อวัน

#### ๖. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ซื้นการประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้ทำสัญญาซื้อขายตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือทำข้อตกลงซื้อเป็นหนังสือ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของสิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับถ้วนจากวันที่ เทศบาลตำบลบ้านกลาง ได้รับมอบสิ่งของ โดยต้องรับจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน ๑๕ วัน นับถ้วนจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

#### ๗. ข้อสงวนสิทธิ์ในการยืนยันข้อเสนอและอื่นๆ

๗.๑ เงินค่าพัสดุสำหรับการซื้อครั้งนี้ ได้มาจากการเงินภูมิภาค เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล จากสำนักงานเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

การลงนามในสัญญาจะกระทำได้ ต่อเมื่อเทศบาลตำบลบ้านกลางได้ทำสัญญากับ เงินกับเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล จากสำนักงานเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ แล้วเท่านั้น

๗.๒ เมื่อเทศบาลตำบลบ้านกลางได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายได้ให้เป็นผู้ขาย และได้ ตกลงซื้อสิ่งของตามการประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้ขายจะต้องสั่งหรือนำสิ่งของดังกล่าวเข้ามายัง ต่างประเทศและของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้

(๑) แจ้งการสั่งหรือนำสิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวเข้ามายังต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่า ภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้ขายสั่ง หรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้

(๒) จัดการให้สิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากการเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่มีใช้เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น

(๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่า

(๓) ในการนี้ที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วย การส่งเสริมการพาณิชยนาวี

๑๑.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเทศบาลตำบลบ้านกลางได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทำสัญญาหรือขอตกลงซื้อ เป็นหนังสือภายในเวลาที่กำหนด ดังระบุไว้ในข้อ ๗ เทศบาลตำบลบ้านกลางจะรับหลักประกันการยื่นข้อเสนอ หรือเรียกร้องจากผู้อุทธรณ์หนังสือค้ำประกันการยื่นข้อเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงาน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐ

๑๑.๔ เทศบาลตำบลบ้านกลางสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อกำหนดในแบบสัญญาหรือข้อตกลงซื้อเป็นหนังสือ ให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)

๑๑.๕ ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ มีความขัดหรือแย้งกัน ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของเทศบาลตำบลบ้านกลาง คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด และผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติม

๑๑.๖ เทศบาลตำบลบ้านกลางอาจประกาศยกเลิกการจัดซื้อในกรณีต่อไปนี้ได้ โดยที่ผู้ยื่นข้อเสนอ จะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากเทศบาลตำบลบ้านกลางไม่ได้

(๑) เทศบาลตำบลบ้านกลางไม่ได้รับการจัดสรรเงินที่จะใช้ในการจัดซื้อหรือที่ได้รับจัดสรรแต่ไม่เพียงพอที่จะทำการจัดซื้อครั้งนี้ต่อไป

(๒) มีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการจัดซื้อหรือที่ได้รับการคัดเลือก มีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

(๓) การทำการจัดซื้อครั้งนี้ต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่เทศบาลตำบลบ้านกลาง หรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ

(๔) กรณีอื่นในอำนาจเดี่ยวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

## ๑๒. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ

ในระหว่างระยะเวลาการซื้อ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขายต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้กำหนดไว้โดยเคร่งครัด

## ๑๓. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

เทศบาลตำบลบ้านกลาง สามารถนำผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาของผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับ การคัดเลือกให้เป็นผู้ขายเพื่อนำมาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

ทั้งนี้ หากผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดจะถูกหักจังหวะการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับเทศบาลตำบลบ้านกลาง ไว้ชั่วคราว



## ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)

และรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

รถยนต์ดับเพลิง ขนาดความจุน้ำไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ลิตร พร้อมถังโฟมขนาดไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ลิตร

### **(๑) ความเป็นมา**

ด้วยสำนักปลัดเทศบาล งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลบ้านกลางมีความประสงค์ จัดซื้อรถดับเพลิงชนิด ๖ ล้อ พร้อมถังบรรจุโฟมขนาดไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ลิตร จำนวน ๑ คัน เพื่อทดแทน ของเดิมที่ชำรุด เพื่อให้มีความพร้อมในด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การบรรเทาความเดือดร้อน และความปลอดภัยในชีวิตรัพย์สินของประชาชนและของทางราชการ ได้ทันต่อเหตุการณ์อย่างมีประสิทธิภาพ มากขึ้น หรือใช้บริการสาธารณูปโภค บริโภค เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับ ประชาชนในพื้นที่ของเทศบาลตำบลบ้านกลาง ในช่วงขาดแคลนน้ำ หรือช่วงหน้าแล้ง

### **(๒) วัตถุประสงค์**

- ๒.๑ เพื่อป้องกันและระงับเหตุสาธารณภัย ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลบ้านกลาง ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่
- ๒.๒ เพื่อสร้างความปลอดภัย และลดการสูญเสียต่อชีวิต และทรัพย์สินของประชาชนที่อาศัยในพื้นที่ ตำบลบ้านกลางรวมไปถึงพื้นที่ใกล้เคียง
- ๒.๓ เพื่อให้มีอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ สำหรับการปฏิบัติงาน
- ๒.๔ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการหรือการปฏิบัติหน้าที่ด้านสาธารณภัยและงานอื่นๆที่ได้รับ มอบหมาย หรือการบริการประชาชนอย่างทั่วถึงทันเหตุการณ์

### **(๓) คุณสมบัติผู้เสนอราคา**

อย่างน้อยต้องมีรายการตามตัวอย่างที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ กำหนด (หนังสือที่คค (กนบ)๐๔๐๕.๒/๔ ๔๑๐ ลงวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๐) ดังนี้

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

- ๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
- ๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
- ๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
- ๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถือหุ้นในบริษัทที่มีส่วนได้เสียทางสัญญา กับหน่วยงานของรัฐ ไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
- ๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถือไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ที่้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ที่้งงาน ของ หน่วยงานของรัฐ ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ที่้งงานเป็นหุ้นส่วน ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
- ๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและ การ บริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
- ๗. เป็นนิติบุคคล ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้อื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ เทศบาลตำบลบ้านกลาง ณ วันประกาศประ功德ราคากลาง หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวาง การแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประ功德ราคากลาง

๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารซึ่งความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของ ผู้อื่น ข้อเสนอได้มีความสั่งให้สละเอกสารซึ่งความคุ้มกันเข่นว่ามัน

๑๐. ผู้อื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

๑๑. ผู้อื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ด้วย อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามคณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๑๒. ผู้อื่นข้อเสนอต้องไม่มีอยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่าย ไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๑๓. ผู้อื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การ จ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

#### (๔) คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ (งานซื้อ) / รายการละเอียดของงาน (งานจ้าง)

##### ๔.๑ ลักษณะทั่วไป

๔.๑.๑ เป็นรถยนต์ดับเพลิง ขนาดความจุน้ำไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ลิตร พร้อมถังฟองขนาดไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ลิตร ติดพิล์มกรองแสง และเครื่องปรับอากาศพร้อมเครื่องมือและอุปกรณ์ประจำรถครบชุด ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๔.๑.๒ ต้องหน้าเป็นหัวเก่งชนิดหน้าสั้นมีประตูเปิด-ปิด ๒ บาน ล็อกได้ทั้งสองข้างสามารถนั่งปฏิบัติงาน ได้ไม่น้อยกว่า ๓ ที่นั่ง รวมทั้งพนักงานขับรถ มีระบบสัญญาณไฟฉุกเฉินครบถ้วนตามกฎหมายทุก ประการ ตัวรถยนต์และอุปกรณ์ทั้งหมดเป็นของใหม่ที่ไม่เคยใช้งานมาก่อนรถยนต์ดับเพลิง ขนาด ความจุน้ำไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ลิตร พร้อมถังฟองขนาดไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ลิตร ผลิตในประเทศไทย เป็น กิจการของคนไทย ผลิตและประกอบจากโรงงานผู้ผลิตที่เป็นโรงงานถูกต้องตาม พรบ.โรงงาน ที่ ได้รับอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง.๔) ชนิดโรงงานลำดับที่ ๗๐,๗๗ (๑)(๒) ตามพรบ. โรงงานจากกระทรวงอุตสาหกรรม ให้ประกอบกิจการ ประกอบ ออกแบบ ซ่อมติดตั้ง ตัวถัง สำหรับรถบรรทุกทุกชนิด ที่ได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ : ๒๐๑๕ และ มอก.๙๐๐๑-๒๕๕๘ และได้รับการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวจากกระทรวง อุตสาหกรรม โดยมีหนังสือรับรองมาตรฐาน และต้องได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายจาก ผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทยมา

##### ๔.๒ ลักษณะของเครื่องยนต์และตัวรถ

๔.๒.๑ เครื่องยนต์ มีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เลขที่ มอก.๓๐๔๑-๒๕๖๓

๔.๒.๒ มีระบบการเผาไหม้แบบไดร์คินเจคชั้นหรือตามมาตรฐานผู้ผลิต มาตรฐานความปลอดภัย : สาร มลพิษจากเครื่องยนต์ ระดับไม่น้อยกว่า EURO ๕

๔.๒.๓ เครื่องยนต์ ไม่น้อยกว่า ๖ สูบ ๔ จังหวะ ระบบความร้อนด้วยน้ำ

- ๔.๒.๔ มีกำลังแรงมากไม่น้อยกว่า ๒๕๐ แรงม้า
- ๔.๒.๕ เครื่องยนต์และตัวรับยนต์ ต้องอยู่ภายใต้เครื่องหมายการค้าเดียวกัน เพื่อสะดวกในการดูแลรักษา
- ๔.๒.๖ น้ำหนักรถรวมน้ำหนักบรรทุก (G.V.W) ไม่น้อยกว่า ๑๕,๐๐๐ กิโลกรัม
- ๔.๒.๗ ระบบขับเคลื่อน มีเกียร์เดินหน้าไม่น้อยกว่า ๖ เกียร์ ถอยหลังไม่น้อยกว่า ๑ เกียร์
- ๔.๒.๘ ระบบคลัชท์ แบบแท้แห่งแผ่นเดียว
- ๔.๒.๙ ระบบบังคับเลี้ยวพวงมาลัยขวา (พร้อมเพาเวอร์ช่วย) ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- ๔.๒.๑๐ ระบบเบรก ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- ๔.๒.๑๑ ระบบไฟ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- ใช้ระบบไฟฟ้า ๒๕ โวลท์
  - มีอัลเทอร์เนเตอร์ชนิด ๒๕ โวลท์ ขนาดไม่น้อยกว่า ๓๕ แอม培ร์
  - มีมอเตอร์สตาร์ทชนิด ๒๕ โวลท์
  - มีแบตเตอรี่ชนิด ๑๒ โวลท์ ขนาดความจุไม่ต่ำกว่า ๖๕ แอมเปร/ชั่วโมง จำนวน ๒ ลูก
  - มีสัญญาไฟสูกต้องครบถ้วนตามกฎจราจร
  - มีระบบการเผาไหม้แบบไดเร็คเอนจีนเชื้อ
  - ถังน้ำมันเชื้อเพลิงมีความจุไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ลิตร ฝาปิดมีกุญแจ
  - ระบบกันสะเทือนตามมาตรฐานผู้ผลิต
  - ผู้เสนอราคาต้องได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย โดยหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายจะต้องระบุชื่อหน่วยงานตามประกาศของหน่วยงานนั้นๆ มาแสดงในวันยื่นเสนอราคา

#### ๔.๓ ถังบรรจุน้ำ (WATER TANK)

- ถังบรรจุน้ำทำด้วยสแตนเลสแผ่น (Stainless Steel) แข็งแรงทนทาน ขนาดความหนาไม่น้อยกว่า ๓.๐ มม. พร้อมชุดเฟรมเสริม ยึดติดกับตัวรถ โดยเป็นถังน้ำที่ออกแบบเพื่อการดับเพลิงโดยเฉพาะถังบรรจุน้ำ
- ถังน้ำมีลักษณะเป็นทรงเหลี่ยม มีขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ลิตร
- พื้นบนถังมีลักษณะเป็นลายกันลื่น พร้อมมีช่องสำหรับลงทำความสะอาด (Manhole) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๕๐ ซ.ม. พร้อมฝาปิดและเปิดจำนวน ๒ ช่อง
- ภายในถังน้ำติดตั้งแผ่นกันกระแทก (Baffle Plate) จำนวนไม่น้อยกว่า ๕ ช่อง ตัดตามลักษณะของถังบรรจุน้ำ เพื่อป้องกันการกระแทกของน้ำขณะเดินทาง ด้านล่างมีแอ่งพักตะกอนพร้อมระบบบัน้ำทึบภายในถังเพื่อกันสนิมอย่างดี
- มีทางส่งน้ำเข้าถังขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๒.๕ นิ้ว พร้อมวาล์วปิด-เปิด ที่ด้านข้างของรถข้างละไม่น้อยกว่า ๑ ทาง
- มีท่อน้ำลับขนาด Ø ไม่น้อยกว่า ๒.๕ นิ้ว มาตรวัดระดับน้ำในถังติดตั้งอยู่ด้านหน้าถังน้ำหรือตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ด้านบนถังมีรากนกพื้นที่ปฏิบัติงานด้านบนถัง สร้างด้วยสแตนเลส ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- มีบันไดสำหรับขึ้นไปปฏิบัติงานบนถังทั้ง ๒ ด้าน ซ้าย-ขวา สร้างด้วยสแตนเลส ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

- ชุดตู้ถังบรรจุน้ำ ผลิตและประกอบจากโรงงานผู้ผลิตที่เป็นโรงงานถูกต้องตาม พรบ.โรงงาน ที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง.๔) ชนิดโรงงานลำดับที่ ๗๐,๗๗(๑)(๒) ตาม พรบ.โรงงานจากกระทรวงอุตสาหกรรมให้ประกอบกิจการ ประกอบ ออกแบบ ซ่อมติดตั้ง ตัวถังสำหรับรถบรรทุกทุกชนิด ที่ได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ : ๒๐๑๕ และ มอก. ๙๐๐๑-๒๕๕๙ และได้รับการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวจากกระทรวงอุตสาหกรรม ทั้งนี้เพื่อประโยชน์สูงสุดกับทางราชการผู้เสนอราคาต้องนำ หนังสือรับรองมาตรฐาน ,ในอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง.๔), แคดตาล็อกตัวถังจากโรงงานผู้ผลิต และต้องได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิต หรือตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย มาแสดงในวันยื่นเสนอราคา

#### ๔.๔ ถังบรรจุโฟม (Foam Tank)

- ทำด้วยโลหะปลอกสนิม (Stainless Steel) หนาไม่ต่ำกว่า ๒ ม.m. ภายในถังมีแผ่นกันกระแทกมีไฟปิด-ปิดมิดชิด กันโฟมรั่ว ด้านล่างมีที่รับayan น้ำยาโฟมพร้อมวาล์วเปิด-ปิดได้ ติดตั้งในตำแหน่งที่เหมาะสมตามมาตรฐานผู้ผลิต
- มีขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ลิตร
- ภายในถังมีแผ่นกันกระแทก (Baffle Plate)
- มีท่อทางส่งน้ำยาโฟม และส่วนประกอบอื่นตามมาตรฐานผู้ผลิต

#### ๔.๕ ระบบผสมโฟม

- ออกแบบมาสำหรับการใช้งานกับน้ำยาโฟมได้ทุกประเภท
- สามารถปรับปริมาณอัตราการจ่ายน้ำยาโฟม เพื่อผสมกับน้ำได้ไม่น้อยกว่า ๓-๖%

#### ๔.๖ ระบบห่อหงายและหางสูบน้ำ

##### ระบบห่อหุดน้ำเข้า สร้างด้วยสแตนเลส

- มีห่อหุดน้ำเข้าถังขนาดไม่น้อยกว่า ๔ นิ้ว จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ชุด
- ปลายของห่อหุดมีไฟปิดปลายห่อหุดเมื่อไม่ได้ปฏิบัติงาน
- ติดตั้งเกจวัดแรงดูด สามารถวัดแรงดูดได้

##### ระบบห่อหุดน้ำจากถัง สร้างด้วยสแตนเลส

- มีห่อหุดน้ำจากถังขนาดไม่น้อยกว่า ๔ นิ้ว จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ชุด
- มีวอล์ว์ควบคุมการดูดน้ำจากถัง
- วอล์ว์ควบคุมการดูดน้ำจากถังจะต้องมีขนาดไม่น้อยกว่า ๔ นิ้ว

##### ระบบห่อส่งน้ำเข้าถัง สร้างด้วยสแตนเลส

- มีห่อส่งน้ำเข้าถังขนาดไม่น้อยกว่า ๒.๕ นิ้ว จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ชุด
- มีวอล์ว์ควบคุมการส่งน้ำเข้าถัง
- วอล์ว์ส่งน้ำเข้าถังจะต้องมีขนาดไม่น้อยกว่า ๒.๕ นิ้ว จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ชุด

### ระบบห่อจ่ายน้ำสายดับเพลิง

- มีท่อจ่ายน้ำสายดับเพลิงขนาดไม่น้อยกว่า ๒.๕ นิ้ว จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ชุด
- ปลายของท่อจ่ายน้ำติดตั้งข้อต่อห่อจ่ายน้ำชนิดสามเร็วขนาดไม่น้อยกว่า ๒.๕ นิ้ว จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ชุด
- ปลายของท่อจ่ายน้ำติดตั้งฝาปิดสามเร็วใช้สำหรับปิดข้อต่อสามเร็วเมื่อไม่ได้ใช้งาน
- ติดตั้งเกจวัดแรงดัน สามารถวัดแรงดันได้

### ๔.๗ แพงค์วบคุมการทำงาน

- มีแพงค์วบคุมการทำงานติดตั้งอยู่ด้านท้ายรถ เพื่อควบคุมการสูบ-จ่ายน้ำ แพงค์วบคุมการทำงานมีประตุปิด-เปิด แบบบานเลื่อนขึ้นลงทำด้วยอลูมิเนียมกันน้ำและผุนได้

### ๔.๘ ตู้เก็บอุปกรณ์

- ตู้เก็บอุปกรณ์มี เปิด-ปิด (ซ้าย-ขวา) แบบบานเลื่อนขึ้นลงทำด้วยอลูมิเนียมกันน้ำและผุนได้ ติดตั้งด้านข้างของรถทั้งสองด้าน ข้างละไม่น้อยกว่า ๒ บาน กุญแจล็อกประตูทุกบานใช้กุญแจดอกเดียวกันภายในตู้มีที่สำหรับเก็บอุปกรณ์ภักดี้ หรือเครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ๆ ที่ยืดอุปกรณ์ติดตั้งอย่างย่างมั่นคงแข็งแรงติดตั้งแทนสำหรับเหยียบขึ้น

### ๔.๙ แท่นปืนฉีดน้ำ

- แท่นปืนฉีดน้ำติดตั้งอยู่บนตัวรถ
- ปืนฉีดน้ำดับเพลิง สามารถหมุนฉีดน้ำได้รอบตัวต่อเนื่องไม่สิ้นสุด มีซีล (O-RING) เพื่อป้องกันการรั่วที่จุดหมุนพร้อมที่อัดจากระบบ
- ปลายปืนฉีดน้ำอุลูมินั่มอลลารอยด์ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๒๐/๒ นิ้ว ยาวไม่น้อยกว่า ๑๕ นิ้ว พร้อมปลายหัวฉีดขนาดไม่น้อยกว่า ๗/๘ นิ้ว
- ห่อจ่ายน้ำแท่นปืนมีขนาดไม่น้อยกว่า ๒.๕ นิ้ว
- ชุดแท่นปืนสามารถรับแรงดันได้ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ Psi
- มีคันบังคับวาวล์ปิด-เปิด ที่แท่นปืนฉีดน้ำ
- ข้อต่อบลัวล์ว ที่แท่นปืนฉีดน้ำ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ ในขอบข่ายการผลิตข้อต่อบลัวล์ว และเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับเครื่องหมาย MIT (Made In Thailand) จากสภาพอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเป็นผู้รับรอง ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ทางราชการ พร้อมทั้งแบบแคตตาล็อกข้อต่อบลัวล์วและต้องได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย
- แท่นปืนฉีดน้ำ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตาม มาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ ในขอบข่ายการผลิตแท่นปืนฉีดน้ำดับเพลิง และเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับเครื่องหมาย MIT (Made In Thailand) จากสภาพอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเป็นผู้รับรอง ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ทางราชการผู้เสนอราคาต้องนำหนังสือรับรองมาตรฐาน และผลการทดสอบจากหน่วยงานราชการที่เชื่อถือได้ พร้อมทั้งแบบแคตตาล็อกแท่นปืนฉีดน้ำ

- ท่อรับแรงดันน้ำ จะต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรองจากสถาบันที่เชื่อถือได้และเป็นที่ยอมรับทั่วโลกตาม มาตรฐานของ UL หรือ FM โดยมีหนังสือรับรองผลิตภัณฑ์ และประกอบจากโรงงานที่ได้รับรอง คุณภาพมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑:๒๐๑๕ และ มอก.๙๐๐๑:๒๕๕๗

#### ๔.๑๐ เครื่องสูบน้ำ

- เป็นเครื่องสูบน้ำดับเพลิงแรงดันสูงที่ออกแบบสำหรับใช้ดับเพลิงโดยเฉพาะ โดยผลิตได้ตามมาตรฐาน UL หรือ NFPA และ CE จากโรงงานผู้ผลิตที่ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO ๙๐๐๑ โดย แบบใบปรับร่องมาตรฐานมาแสดงในวันยืนเสนอราคา เพื่อประกอบการพิจารณา
- เป็นเครื่องสูบน้ำแบบแรงเหวี่ยงหนีศูนย์(Centrifugal Pump) เรือนเครื่องสูบน้ำแรงดันสูงทำด้วย อลูมิเนียมอัลลอยทนทานต่อการกัดกร่อนของน้ำเค็มได้แก่นเพลาทำด้วยสแตนเลส (Stainless Steel) สามารถสูบน้ำได้สูงสุดไม่น้อยกว่า ๓,๐๐๐ ลิตร/นาที และฉีดน้ำได้ไม่น้อยกว่า ๓,๐๐๐ ลิตร ที่แรงดัน ๑๐ บาร์ พร้อมแนบแค็ตตาลีอคและแผ่นภูมิแสดงสมรรถนะมาแสดงในวันที่ยืนเสนอราคา
- ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของทางเข้าเครื่องสูบน้ำ ไม่น้อยกว่า ๑๕๐ มิลลิเมตร
- มีระบบทำสัญญาณแบบอัตโนมัติสมบูรณ์ (Fully Automatic) ชุดลูกสูบ (Piston) วางแผนงานกับ พื้นทำด้วยสแตนเลส ติดตั้งอยู่ภายในตัวเรือนเดียวกันกับเครื่องสูบน้ำ
- เครื่องสูบน้ำมีชุดแสดงผลการทำงาน แบบดิจิตอล บอกแรงดัน และแรงดูด ระบบวัดชั่วโมงการทำงาน ระบบวัดความเร็วรอบ มีไฟสัญญาณเตือนอุณหภูมิไฟสัญญาณเตือนการเปลี่ยนถ่ายน้ำมัน โดยผู้เสนอ ราคาก็ต้องแนบรูปแบบรายละเอียดมาแสดงในวันยืนของ
- มีมาตรฐานระดับน้ำและมาตรฐานระดับไฟแบบ LED เรือนแสงไม่น้อยกว่า ๕ ระดับ ทำงานด้วยระบบ อิเล็กทรอนิกส์โดยแบบแคตตาลีอค
- เครื่องสูบน้ำชุดแสดงผลการทำงานแบบดิจิตอลและมาตรฐานระดับน้ำและไฟ

#### ๔.๑๑ ระบบถ่ายทอดกำลังปั๊มน้ำ

- ชุดถ่ายทอดกำลังปั๊มน้ำเป็นระบบ POWER TAKE OFF ( P.T.O.) โดยขับตรงจากเครื่องยนต์
- โดยไม่ผ่านเกียร์หลักของการขับเคลื่อนของรถยนต์
- สามารถฉีดน้ำในขณะรถวิ่งได้โดยไม่ต้องหยุดรถ
- ต้องมีน้ำหล่อเย็น เพื่อลดอุณหภูมิความร้อนในเกียร์ P.T.O

#### ๔.๑๒ ชุดม้วนสายดับเพลิง (Hose Reel)

- ชุดม้วนสายดับเพลิงติดตั้งยึดติดกับตัวรถให้สะดวกต่อการหยิบใช้งานติดตั้งในตู้ส่วนหลังด้านใดด้าน หนึ่ง จำนวน ๑ ชุด
- สายฉีดทำด้วยยางเสริมเส้นใยที่ทนแรงดันแตกกระเบิด (Bursting pressure) ได้ไม่น้อยกว่า ๔๐ บาร์ ไม่ยุบตัวเมื่อม้วนเก็บ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายในไม่น้อยกว่า ๑ นิ้ว ยาวไม่น้อยกว่า ๓๐ เมตร พร้อมหัวฉีดชนิดปรับฝอยได้

#### ๔.๑๓ ระบบไฟฟ้าส่องสว่างฉุกเฉิน (EMERGENCY LIGHT MAST)

- เสาไฟเทเลพร้อมไฟส่องสว่างปรับหมุนก้มเบย

- เสาไฟส่องสว่าง มีความสูงรวมโคมไฟเมื่อน้อยกว่า ๒.๕ เมตร
- ใช้ไฟระบบ ๑๒ โวลท์ หรือ ๒๔ โวลท์
- หมุนซ้าย-ขวาได้ไม่น้อยกว่า ๓๖๐ องศา และโคมไฟส่องสว่างก้ม-งยได้ไม่น้อยกว่า ๓๐๐ องศา
- ระบบควบคุมเสาไฟแบบรีโมทไร้สายและแบบมีสาย
- ใช้หลอดLED ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๕๐ วัตต์ ต่อดวง จำนวน ๔ ดวง
- ผู้เสนอราคาต้องแนบแคตตาล็อกไฟส่องสว่างมาแสดงในวันยื่นเสนอราคา

#### ๔.๑๔ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด ๕ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ เครื่อง

- เป็นเครื่องกำเนิดไฟฟ้า เพื่อจ่ายกระแสไฟฟ้าในระบบไฟฟ้าสำรอง (Standby Power)
- สามารถควบคุมความเร็วรอบ โดยมี Speed Regulation ไม่เกิน  $\pm 5\%$  at Constant load
- สามารถควบคุมแรงดันไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ Automatic Voltage Regulation Control (AVRC) โดย มีอัตราการเปลี่ยนแปลง ไม่เกิน  $\pm 5\%$
- มีอุปกรณ์ป้องกันการใช้กับกระแสไฟฟ้าเกิน (Overload)
- ประกอบด้วยเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าเครื่องยนต์ดีเซล พร้อมแผงสวิทช์ควบคุม โดยเครื่องยนต์และ เครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าต่อ กันโดยตรง ( Direct Coupling ) ติดตั้งบนแท่นเหล็กมีอุปกรณ์ลดการ สั่นสะเทือนและประกอบสำเร็จรูปจากโรงงานผู้ผลิต เป็นชนิดเก็บเสียง (Canopy Sound Proof) ประกอบด้วยส่วนต่างๆ ดังนี้
- เครื่องยนต์ดีเซล ๕ จังหวะระบบความร้อนด้วยอากาศ ถังน้ำมันเชื้อเพลิงไม่น้อยกว่า ๑๕ ลิตร ชุดท่อไอเสียพร้อมท่อระบายเสียง .starboard ด้วยแบบเตอร์ ๑๒ หรือ ๒๔ โวลท์ โดยผลิตจากโรงงานที่ ได้รับมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ เกี่ยวกับการผลิตเครื่องยนต์ดีเซล ระบบความร้อนด้วยอากาศ
- เครื่องผลิตกระแสไฟฟ้า (Alternator) เป็นชนิดกระแสสลับ สามารถให้กำลังไฟฟ้า ได้ไม่น้อยกว่า กว่า ๕ กิโลวัตต์ ที่ Power factor ๐.๘ ระบบไฟฟ้า ๒๒๐ v ๑ ph ๕๐Hz และ Insulation ไม่ต่ำ กว่า Class F
- แผงสวิทช์ควบคุม ต้องมีมาตรฐานต่างๆ หรืออุปกรณ์อย่างน้อย
- มาตรวัดกระแสไฟฟ้าและแรงดันไฟฟ้า
- หลอดไฟแสงสว่าง พร้อมขั้ว ๑ ชุด
- สวิทช์ เปิด-ปิด
- Breaker ๑ อัน
- เตารับ ๒ ชุด
- เป็นเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ที่ผลิตจากโรงงานที่ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ร.อ.) ในการผลิต เครื่องกำเนิดไฟฟ้า แบบแคตตาล็อก โดยมีหลักฐานแบบประกอบการพิจารณา

#### ๔.๑๕ เครื่องช่วยหายใจ (Self-Contained Breathing Apparatus : SCBA)

หน้ากากครอบใบหน้า (full Face Mask) จำนวน ๒ ชุด

- เป็นแบบครอบทั้งใบหน้า full Face Mask ผลิตจากวัสดุ EPDM (Ethylene-Propylene-Diene-Ester Material) ซึ่งมีคุณสมบัติทนความร้อนและป้องกันสารเคมีได้ดี เมื่อสวมใส่ไม่เกิดการระคายเคืองผิวน้ำ
- อาการพิษจากภายนอก ไม่สามารถรับเข้าไปในหน้าหากได้โดยมีขอบยางรอบหน้าหาก ๒ ชั้น
- เลนส์หน้าหาก สามารถมองเห็นได้ไม่น้อยกว่า ๑๘๐ องศา ทำจากวัสดุโพลีคาร์บอเนต (Polycarbonate) มีคุณสมบัติในการป้องกันการขีดข่วน ทนแรงกระแทก และทนความร้อน และสามารถถอดเปลี่ยนได้เมื่อเกิดการชำรุด สะดวกต่อการทำความสะอาดและบำรุงรักษา
- หน้าหากออกแบบให้ผู้ใช้สามารถพูดต่อ กับผู้อื่นขณะสวมใส่ โดยผ่าน Speech diaphragm
- หน้าหากมีสายรัดศีรษะไม่น้อยกว่า ๕ จุด ทำจากวัสดุที่มีความยืดหยุ่น สามารถทนแรงดึงดูดได้สูง ไม่ติดไฟ หน้าหากเบา สามารถปรับให้กระชับกับหน้า และถอดได้รวดเร็ว มีสายคล้องคอสำหรับผู้สวมใส่ และมีระบบป้องกันการเกิดฝ้า
- สามารถถอดชุดควบคุมแรงดันออกจากหน้าหาก โดยการกดปุ่มเพียงปุ่มเดียว (One button release switch)
- หน้าหากได้รับการรับรองมาตรฐาน NFPA หรือ EN หรือมาตรฐานอย่างอื่นที่เทียบเท่า โดยแนบเอกสารประกอบ

#### ๔.๑๖ ชุดสะพายหลัง (Back plate) จำนวน ๒ ชุด

- ทำจากวัสดุผสมระหว่างโพลีเอไมด์และคาร์บอนไฟเบอร์ สามารถทนความร้อน สารเคมี และแรงกระแทกได้ดี ออกแบบตามสรีรศาสตร์โค้งกระชับเข้ากับแผ่นหลังผู้ สูมใส่ น้ำหนักของอุปกรณ์รวมจะต้องตกลงที่สะโพก ช่วยลดการตึงของกล้ามเนื้อการปอดล้า และอาการปวดหลัง
- มีช่องสำหรับมือจับขณะสวมใส่หรือยกเคลื่อนย้ายได้สะดวกอยู่ทั้ง ๒ ด้าน
- มีสายรัดถังให้กับถังอัดอากาศที่มีขนาดตั้งแต่ ๔ ลิตร ถึง ๙ ลิตร โดยไม่ต้องใช้อุปกรณ์เพิ่มเติม มีความปลอดภัยสูงด้วยระบบ Cam-Lock สามารถล็อกถังได้อย่างแน่นหนา และปลดล็อกได้อย่างรวดเร็วเมื่อต้องการเปลี่ยนถัง
- สายรัดบ่าและเอว มีความทนทาน ทนความร้อนและสารเคมีได้ดียิ่งขึ้น และสามารถตึงปรับแต่งให้กระชับเข้ากับขนาดลำตัวของผู้ใช้ได้อย่างง่าย และปลดล็อกออกได้รวดเร็ว
- สายรัดบ่าและสายรัดเอวสามารถถอดทำความสะอาดได้ โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือใดๆ
- สายรัดเอวสามารถหมุนได้ไม่น้อยกว่า ๒๐ องศา เพื่อให้การกระจายน้ำหนักได้ดียิ่งขึ้น และลดอาการปวดหลัง
- มีข้อต่อแบบสามเรียว (Quick Connect Coupling) บนสายส่งอากาศระหว่างชุดแรงดันกับชุดควบคุมแรงดัน
- ป้องกันการเกิดไฟฟ้าสถิต (Anti-static)

#### ๔.๑๗ ชุดลดแรงดัน (REDUCER) จำนวน ๒ ชุด

- สามารถใช้กับถังอัดอากาศที่มีแรงดันสูงสุดไม่น้อยกว่า ๓๐๐ บาร์ โดยไม่ต้องเปลี่ยนชุดแรงดัน
- มีเซฟตี้วาล์ว หากระบบลดแรงดันเสียหาย แรงดันในถังจะระบายนอกไปโดยไม่ทำอันตรายกับผู้ใช้งาน
- ชุดลดแรงดันมีเกลียวที่สามารถต่อเข้ากับถังอากาศ

- ภายในสายส่งอากาศไปยังเกจวัดแรงตันมีท่อทำจากโลหะผสม เพื่อป้องกันไม่ให้อาการร้าวออกเมื่อสายส่งอากาศเกิดฉีกขาดทันต่อการกระแทก การบิดตัว หุ้มด้วยยางที่ทนแรงดันสูง ทนสารเคมีได้ดี ชุดควบคุมแรงดัน (Lung Demand Valve)
- สามารถเข้ากับหน้ากากแบบสวมเร็ว (Quick Connection) โดยไม่ต้องหมุนหรือขันเกลียวหรือกดปุ่ม
- เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการใช้งาน ออกแบบมาให้หลุดออกจากหน้าโดยง่ายหากถูกกระแทก หรือ เกาะเกี่ยวขณะปฏิบัติงาน
- ระบบจ่ายอากาศแบบอัตโนมัติเมื่อหายใจครั้งแรก และจ่ายอากาศตามปริมาณการหายใจโดยสามารถจ่ายอากาศได้อย่างน้อย ५०० ลิตร/นาที และควบคุมแรงดันภายในหน้ากากให้สูงกว่าแรงดันบรรยากาศเล็กน้อย (Positive Pressure) เพื่อไม่ให้อาการพิษจากภายนอกร้าวซึมเข้าไปในหน้ากากได้
- มีฝาครอบชุดแรงดัน ทำจากซิลิโคน (Silicone) เพื่อป้องกันกระแทกและสารเคมี
- มีปุ่มจ่ายอากาศฉุกเฉิน เมื่อต้องการปริมาณอากาศเพิ่มจากปกติ
- มีปุ่มหยุดจ่ายอากาศชั่วคราว เพื่อประหดอากาศในขณะถอดหน้ากาก โดยไม่ต้องปิดวาล์ฟที่ลังอากาศ
- เกจวัดแรงดันและระบบสัญญาณเตือน (Pressure Gauge and Warning System)
- เกจวัดแรงดันในลังอัดอากาศหน่วยเป็นบาร์
- เกจวัดแรงดันเรืองแสงเพื่อให้มองเห็นได้ในที่มืด
- เกจวัดแรงดันหุ้มด้วยยางคลอรอไพรีน (Chloroprene) รองรับการกันกระแทก และทนสารเคมีได้ดี
- ระบบสัญญาณเตือนเป็นเสียงกหวีดเตือน ถูกควบคุมด้วยแรงดันปานกลาง (Medium Pressure)
- ระหว่าง ๖ - ๘ บาร์ จะมีเสียงเตือนเมื่ออากาศในลังเหลือประมาณ ๕๕ +/- ๕ บาร์ โดยเสียงหวีดจะดังต่อเนื่องที่ความดัง ๙๐ dBA จนอากาศในลังหมด

#### **ถังอัดอากาศ (Cylinder)**

- เป็นถังอัดอากาศ ทำด้วยวัสดุคาร์บอนไฟเบอร์ หรือ คาร์บอนคอมโพสิต
- เป็นถังอัดอากาศ ขนาด ๖.๔ ลิตร แรงดัน ๓๐๐ บาร์ ใช้งานได้ไม่น้อยกว่า ๔๕ นาที ที่อัตราการหายใจ ๕๐๐ ลิตรต่อนาที ตามมาตรฐาน EN หรือมาตรฐานอื่นที่เทียบเท่า โดยแบบเอกสารประกอบ
- มีวัล์ฟควบคุมการจ่ายอากาศ อยู่ในแนวเดียวกับถังอัดอากาศ สามารถใช้งานได้ทั้งผู้ที่ถนัดมือซ้ายหรือมือขวา
- มีเซฟตี้ปลั๊ก (Safety Plug) สำหรับปิดวาล์ลังเพื่อความปลอดภัยในการขนส่ง
- ถังเป็นชนิด NLL(Non-Limited Life ) ซึ่งเป็นถังไม่จำกัดอายุการใช้งาน ระบุที่ข้างถัง
- จะต้องระบุอายุการใช้งานถังและระยะเวลาตรวจสอบสภาพถัง (Hydrostatic Test) ไว้ที่ฉลากของถังอากาศ เพื่อง่ายต่อการตรวจสอบ และเพื่อความปลอดภัยในการใช้งาน
- ตรวจสอบสภาพถัง (Hydrostatic Test) ทุก ๕ ปี ซึ่งกำหนดโดยบริษัทผู้ผลิต
- น้ำหนักชุดรวมทั้งสิ้นไม่เกิน ๑๒ กิโลกรัม

#### **๔.๑๔ อื่นๆ**

- กระเบ้าบรรจุเป็นพลาสติกหล่อขึ้นรูป
- จัดอบรมด้านการใช้งานและการซ่อมบำรุงเบื้องต้นให้กับผู้ใช้งาน
- มีคู่มือการใช้งานเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษอย่างละ ๑ ชุด
- รับประกันความผิดพลาดจากการผลิต ๑ ปี นับจากวันส่งมอบ

- ผู้เสนอราคาต้องได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิตโดยตรงหรือจากตัวแทนจำหน่ายในประเทศ โดยแสดงหนังสือยืนยันการแต่งตั้งให้เป็นผู้แทนจำหน่ายพร้อมกับการเสนอราคา

#### ๔.๑๙ ชุดดับเพลิงครบชุด (Fire-fighter Suit Set)

##### หมวกดับเพลิง (Firefighter Helmet) จำนวน ๒ ชุด

- เป็นหมวกทรงกลม มีสันด้านบนชนิดป้องกันเต็มศีรษะถึงท้ายทอย(Full Head Protection) โครงหมวกทำจากไฟเบอร์กลาสทนความร้อนสูงหรือพลาสติกทนความร้อนสูง (Thermoplastic)
- หรือวัสดุอื่นที่เทียบเท่าหรือดีกว่าทอนแรงกระแทกได้เป็นอย่างดีมีแผ่นกระบังหน้าป้องกันความร้อนทำจากวัสดุ Poly Carbonate หรือวัสดุอื่นที่ดีกว่าซึ่งสามารถท่อนรังสีความร้อนสามารถเลื่อนขึ้นลงได้ตามใบหน้าและทนต่อรอยขูดขีด
- มีแวงตาไนรักยป้องกันสะเก็ดที่สามารถเก็บซ่อนได้ภายใต้หมวกซึ่งสามารถควบคุมการขึ้นลงได้จากด้านข้างหมวก และที่มีอุปกรณ์สำหรับยืดไฟฉาย
- ๒๐.๑.๔ มีไฟฉายชนิดกันน้ำ กันประกายไฟ และกันไอระเหยของสารเคมีใช้แบตเตอรี่ มาตรฐาน การป้องกันไม่ต่ำกว่า IP๕๔ ทั้งนี้ไฟฉายเป็นส่วนหนึ่งของตัวหมวก หรือหากไม่เป็นส่วนหนึ่งของหมวกให้แยกติดหน้าอกหรือส่วนอื่นได้หากแต่ต้องมีคุณสมบัติให้เป็นไปตามที่กำหนดในขอบเขตของงานที่กำหนด โดยมีความสว่างของแสงอยู่ที่ ๖๒ ลูเมนเป็นอย่างน้อย ให้แสงแบบ High performance LED white หรือ CREE LED light module มีมาตรฐานการป้องกันฝุ่นและน้ำที่มีความลึกสูงสุดอย่างน้อย ๑ เมตร (โดยแนบเอกสารมาพร้อมกับการเสนอราคา)
- รองในทำจากวัสดุ Polyester ทนความร้อน หรือวัสดุอื่นที่มีไฟไหม้กันกระแทก
- สายรัดคงที่จากผ้า Kevlar ผสม Nomex สามารถปรับระดับได้และสามารถปลดล็อกได้อย่างรวดเร็ว
- มีผ้าคลุม Nomex สำหรับคลุมป้องกันต้นคอติดແບบสะท้อนแสงตามมาตรฐานผู้ผลิต
- สามารถใช้ร่วมกับชุดหน้ากากหายใจ ของชุดเครื่องช่วยหายใจได้ทุกรุ่น
- ได้รับรองมาตรฐาน EN ๔๕๓:๒๐๐๘

#### ๔.๒๐ ผ้าคลุมศีรษะ (Firefighter Hoods) จำนวน ๒ ผืน

- เป็นผ้าคลุมศีรษะ ชนิด ๒ ชั้น
- ทำจากเส้นใยสังเคราะห์ที่มีคุณสมบัติไม่ติดไฟหรือกันไฟการ เนื้อผ้าชนิด NOMEK หรือ ARAMID หรือเนื้อผ้าอื่นที่มีคุณสมบัติเทียบหรือดีกว่า มีความนุ่มและชับเที่ยวได้อย่างมีประสิทธิภาพสูง มีความยืดหยุ่นได้ดี โครงรับตามรูปปั้น
- มาตรฐาน EN ๓๙๑๑:๒๐๑๗

#### ๔.๒๑ ชุดผ้าคลุมเพลิง มาตรฐาน EN ๔๖๙:๒๐๐๕ หรือ EN ๔๖๙:๒๐๒๐ จำนวน ๒ ชุด

- ประกอบด้วย เสื้อ และ กางเกง
- เสื้อผ้าคลุมเพลิง

#### ๔.๒๒ ผ้าชั้นนอก (OUTER SHELL)

- ผ้าชั้นนอก เป็นผ้าชั้นป้องกันเพลาไฟ
- ใช้ผ้าไส้สังเคราะห์กันไฟกาว IB-TEX หรือ Nomex Titan Technology หรือ Hainsworth TITAN หรือ Nomex Comfort หรือ NOMEX ๓DP หรือเทียบเท่าหรือดีกว่า ผ้าไส้สังเคราะห์มีน้ำหนักไม่น้อยกว่า ๒๒๐ กรัมต่อตารางเมตรที่มีคุณสมบัติไม่ติดไฟ ไม่ลามไฟ ทนต่อการเผาไหม้ได้ดี และเคลือบสาร สะท้อนน้ำเพื่อป้องเนื้อผ้าได้มากถึง ๔๐ รอบการซักทำให้น้ำไม่เกาะบนตัวเนื้อผ้า และไม่อมน้ำ ทำให้ ชุดมีน้ำหนักเบา ซึ่งเนื้อผ้าทันต่อแรงดึงสูงได้ไม่น้อยกว่า ๒,๓๐๐ N/๕cm ตามมาตรฐาน (EN ISO ๑๙๗๔-๑ [N], measured in warp) และทนต่อแรงฉีกขาดได้ไม่น้อยกว่า ๓๐๐ N/๕cm ตามมาตรฐาน (EN ISO ๑๙๗๗-๒ [N], measured in warp) เนื้อผ้าทันต่อรอยขีดข่วน และป้องกันไฟฟ้าสถิตและสีผ้าไม่ตกหลังการซักที่ ๕๐ ครั้ง

#### ๔.๒๓ ผ้าชั้นกลาง (INTERMEDIATE LAYER)

- ทำจากผ้าไส้สังเคราะห์กันไฟ มีคุณสมบัติ ไม่ติดไฟ ไม่หลอมละลายเมื่อถูกเพลาไฟหรือความร้อนสามารถ ระบายอากาศจากตัวผู้สวมใส่ในขณะเดียวกันต้องสามารถป้องกันความร้อนผ่านเข้าสู่ร่างกายของผู้สวมใส่

#### ๔.๒๔ ผ้าชั้นใน (MEMBRANE)

- ทำจากผ้าที่มีคุณสมบัติไม่ติดไฟ ไม่หลอมละลาย เมื่อถูกเพลาไฟหรือความร้อนและมีคุณสมบัติเป็นชั้นกันน้ำ , ละอองน้ำ และกันของเหลว เช่น น้ำ, ไอน้ำ, ละอองน้ำ, เลือด, เชือก่อโรคในเลือด เป็นต้น
- การประกอบผ้าชั้นนอก ผ้าชั้นกลางและผ้าชั้นในเป็นตัวเสื้อ ทุกขั้นตอนต้องเป็นเส้นด้ายที่มีคุณสมบัติกันไฟกาว
- คอเสื้อแบบตึงได้ (มีที่จับชนิดแข็งสำหรับปรับความกว้างได้ พร้อมที่แขวน) และด้านหลังคอเสื้อมีสายภัยสำหรับช่วยชีวิต (DRD : Drag rescue device) Rescue strap
- ที่ตัวเสื้อ ด้านหน้าด้านซ้าย มีกระเปาสวิตยุ (ปรับความยาวและความกว้างได้มีที่จับชนิดแข็งสำหรับเปิด และปิดกระเปาง่ายต่อการเปิดใช้) ส่วนด้านขวา มีป้ายແນบตีนตุ๊กแกสำหรับติดซื้อ และมีกระเปาสำหรับใส่ไฟฉายพร้อมที่จับชนิดแข็งสำหรับเปิดและปิดกระเปาง่ายต่อการเปิดใช้ เป็นแบบล็อกสามชั้นปรับความกว้างได้และมีหูเกี่ยวตรงไหล์ทั้งด้านซ้ายและด้านขวา
- ที่ส่วนปลายเสื้อทั้งสองข้างมีกระเปาพร้อมฝาปิดกันน้ำโดยกระเปาด้านซ้ายมีอ จะมีตะขอซ่อนในสำหรับเกี่ยวถุงมือ
- ชิปยาตราดจากปลายเสื้อถึงบริเวณต้นคอ, มี sap เสื้อด้านหน้ายึดติดด้วยແນบตีนตุ๊กแก เมื่อปิดจะมองไม่เห็นชิป
- บริเวณข้อศอกทั้ง ๒ ข้า มีเสริมผ้าตรงข้อศอกเพื่อป้องกันการเสียดสีและสามารถยืดขยายได้เพื่อความคล่องตัว
- ปลายแขนเสื้อสามารถปรับความกว้างได้และมีปลอกแขนทำด้วยเส้นใย Nomex ถักัดแบบข้อมือเย็บติดกับแขนเสื้อ และมีช่องหรือห่วงไว้สำหรับสอดนิ้วหัวแม่มือ เพื่อป้องกันการหลุดของปลอกแขนขณะยกแขนขึ้น
- บริเวณด้านในตัวเสื้อ ทั้งด้านซ้ายและด้านขวา มีช่องสำหรับใส่ของ

- บริเวณปลายขอบเสื้อด้านในมีชิบสำหรับเปิดตรวจเนื้อผ้า
- ແບບສະຫຼອນແສງ ສີເໜືອງມະນາວເປັນແບບຝ້າເຢັບຕິດກັບຕົວເລື່ອ ແລະມີແບບສີເຈີນຄາດກລາງ ແບບສະຫຼອນ ແສງຂາດໄມ່ນ້ອຍກວ່າ ۲ ນີ້ ຕິດກັບເສື່ອທີ່ຕໍ່ແໜ່ງຕາມມາຕຽບຮູ້ານຸ້ຜົລິຕ
- ມີ Air Blocker® ປົກປົ່ງບຣິເວນຫ້າໄລ໌ (ເສີມດ້ານໃນຕົວເລື່ອ) ໂດຍມີຄຸນສມບັດປົ່ງກັນອາກາສໄໝໄໝໄລ ຜ່ານເຂົ້າສູ່ຮ່າງກາຍຂອງຜູ້ສົມໄສ່ປົ່ງກັນຄວາມຮ້ອນເຂົ້າສູ່ຮ່າງກາຍ

#### ๔.๒๕ ກາງເກົງຕັບເພີ້ງ

- ແບບຂາຍາວ ທຽງສູງ

#### ๔.๒๖ ຜ້າຊັ້ນອົກ (OUTER SHELL)

- ຜ້າຊັ້ນອົກ ເປັນຜ້າຊັ້ນປົ່ງກັນເປົລວໄຟ
- ໃຊ້ຜ້າໄສ້ງເຄຣະທັນໄຟກາວຮັນດີ IB-TEX ຮູ້ອ Hainsworth TITAN ຮູ້ອ Nomex Comfort ຮູ້ອ NOMEX ຕDP ຮູ້ອເຖິບທ່າທີ່ດີກ່າວຜ້າໄສ້ງເຄຣາທີ່ມີ້ນ້ຳໜັກໄມ່ນ້ອຍກວ່າ ۲۲۰ ກຣັມ ຕ່ອຕາຮາງເມຕຣ ທີ່ມີຄຸນສມບັດໄມ່ຕິດ ໄມ່ລາມໄຟ ທານຕ່ອກເພາໄໝໄດ້ດີ ແລະ ເຄລືບສາຮະທ່ອນນ້ຳເພື່ອປົກປົ່ງເນື້ອຜ້າໄດ້ມາກຄື່ງ ۴۰ ຮົບກາຮ້າກ ທຳໃຫ້ນ້ຳໄມ່ເກະບນຕົວເນື້ອຜ້າແລະ ໄມ່ອມນ້ຳ ທຳໃຫ້ຊຸດມີ້ນ້ຳໜັກເບາສີ່ງເນື້ອຜ້າທີ່ຕ່ອງແຮງດຶງສູງໄດ້ໄມ່ນ້ອຍກວ່າ ۲,۳۰۰ N/۵cm ຕາມ ມາຕຽບຮູ້ານ (EN ISO ๑๓๘๓๔- ๑ [N], Measured in warp) ແລະ ທານຕ່ອງແຮງຈຶກຂາດໄດ້ໄມ່ນ້ອຍກວ່າ ۳۰۰ N/۵cm ຕາມມາຕຽບຮູ້ານ (EN ISO ๑๓๘๓๔- ๒ [N], measured in warp) ເນື້ອຜ້າທີ່ຕ່ອງຮອຍຂີດຂ່າວແລະ ປົ່ງກັນໄຟພ້າສົດແລະສື່ຜ້າໄມ່ຕົກຫັ້ງກາຮ້າທີ່ ۵۰ ຄຣັງ

#### ๔.๒๗ ຜ້າຊັ້ນກລາງ (INTERMEDIATE LAYER)

- ທຳຈາກຜ້າໄສ້ງເຄຣະທັນໄຟ ມີຄຸນສມບັດ ໄມ່ຕິດໄຟ ໄມ່ຫລອມລະລາຍເນື້ອຄູກເປົລວໄຟທີ່ຄວາມຮ້ອນ ສາມາດຮ່າຍອາກາສຈາກຕົວຜູ້ສົມໄສ່ໃນຂະເໜີກັນຕ້ອງສາມາດປົ່ງກັນຄວາມຮ້ອນຜ່ານເຂົ້າສູ່ຮ່າງກາຍຂອງຜູ້ສົມໄສ່

#### ๔.๒๘ ຜ້າຊັ້ນໃນ (LINER)

- ທຳຈາກຜ້າທີ່ມີຄຸນສມບັດໄມ່ຕິດໄຟໄມ່ຫລອມລະລາຍເນື້ອຄູກເປົລວໄຟທີ່ຄວາມຮ້ອນແລະມີຄຸນສມບັດເປັນຊັ້ນກັນນ້ຳ, ລະອອນນ້ຳແລະກັນຂອງເຫລວ ເຊັ່ນ ນ້ຳ, ໄອນ້ຳ, ລະອອນນ້ຳ, ເລືອດ, ເຂົ້ອກ່ອໂຮກໃນເລືອດ ເປັນດັນ
- ກາງເກົງມີສາຍໂຍງພາດໄລ໌ ຂາດໄມ່ນ້ອຍກວ່າ ۱ ½ ນີ້ ເປັນຍາງຍືດແລະຜ້າສາມາດຄອດສາຍອອກໄດ້ແລະ ບຣິເວນເວສາມາດປັບປຸງຕົວທີ່ເໜີມະສົມກັບຜູ້ສົມໄສ່ ພຣ້ອມມື່ຖືຈັບໜິດແຫຼັງສໍາຫັກປັບປຸງຕົວທີ່ຕ່ອງການໃຫ້
- ກາງເກົງມີສາຍໂຍງພາດໄລ໌ ຜ້າຊັ້ນກລາງແລະຜ້າຊັ້ນໃນເປັນກາງເກົງ ຖຸກຂັ້ນຕອນຕ້ອງເປັນເສັ້ນດ້າຍທີ່ມີຄຸນສມບັດກັນໄຟກາວ
- ກາງເກົງມີສາຍໂຍງພາດໄລ໌ ປົກປົ່ງຕົວທີ່ຕ່ອງການໃຫ້
- ກະເປົາກາງເກົງມີກະເປົາທັງ ۲ ຊ້າງ ແລະມີຝາປິດກັນນ້ຳ ສ່ວນດ້ານລ່າງກະເປົາທັງ ۲ ຊ້າງມີສາຍກຸ້ກັຍ ສໍາຫັກປ່ວຍຈົວ (DRD : Drag rescue device Rescue strap, both sides) ແລະ ກະເປົາດ້ານຫ້າຍຈະ ມີຕະຫອໜ້ອນໃນສໍາຫັກເກື່ອງຈົວມື່ຖື

- บริเวณหัวเข่าทั้ง ๒ ข้าง มีผ้าเสริมเข้าเพื่อป้องกันการเสียดสี, มีแผ่นรองเข่าและสามารถยืดขยายได้เพื่อความคล่องตัว
- แคนสะท้อนแสงสีเหลืองน้ำเงินแบบผ้าเย็บติดกับการเงงและมีแคนสีเงินคาดกลางแคนสะท้อนแสงขนาดไม่น้อยกว่า ๒ นิ้ว ติดกับการเงงที่ตำแหน่งตามมาตรฐานผู้ผลิต

#### ๔.๒๙ ถุงมือดับเพลิง (Firefighter Glove) จำนวน ๒ คู่

- เป็นถุงมือ แยก ๕ นิ้ว
- ด้านหน้ามีอุปกรณ์จากหนังพิเศษทนความร้อน
- ด้านหลังมีการทำจากผ้า NOMEX หรือ ผ้ากันไฟ
- ด้านหลังมือ จะมีความยืดหยุ่นตรงบริเวณข้อมือและหลังมือ
- ชับในบุด้วยจำนวนกันความร้อนและกันน้ำทำจาก KEVLAR และ GORE-TEX
- ถุงมือที่มีความยาวประมาณ ๑๐ นิ้ว (สามารถครอบคลุมปลายแขนเสื้อ)
- มีแคนบรัดบริเวณข้อมือจำนวน ๒ แคน
- เป็นแบบสวมใส่คล่องตัวไม่แข็งตัวขณะแห้ง ไม่อมน้ำใส่กระซับ
- ง่ายต่อการสวมใส่และถอด
- วัสดุเย็บเป็นวัสดุสังเคราะห์กันไฟถาวร
- ถุงมือขนาดให้เลือกอย่างน้อยดังนี้ ๐๖(XXS), ๐๗(XS), ๐๘(S), ๐๙(M), ๑๐(L), ๑๑(XL), ๑๒(๒XL), ๑๓(๓XL)
- มาตรฐาน EN ๖๕๕

#### ๔.๓๐ รองเท้าผ้าใบเพลิง (Firefighter Boots) ๒ คู่

- รองเท้าดับเพลิงคุณภาพสูง ทนความร้อน ของแข็ง กันลื่น และ สารเคมี และ น้ำมันได้ดี แข็งแรง ทนทานและมีน้ำหนักเบา
- มีหูสำหรับจับด้านบนทั้ง ๒ ข้าง
- มีความสูง ไม่น้อยกว่า ๒๐ เซนติเมตร พื้นรองเท้าทำจากยาง PU น้ำหนักเบา กันลื่น ทุกสภาพ เช่น พื้นเรียบที่มีน้ำ น้ำมันและของเหลวต่างๆ ดูดซับความชื้นและแห้งเร็ว ทนความร้อนซับในเป็นผ้า CROSSTECH เป็นวัสดุกันน้ำและสามารถระบายไอน้ำจากภายในได้ดี ป้องกันสารเคมี รวมไปถึงสายฟ้า ทุกสภาพอากาศ
- มาตรฐาน EN ๑๕๐๙๐

#### ๔.๓๑. อื่นๆ

- ผู้เสนอราคาต้องแนบใบรับรองมาตรฐานของอุปกรณ์ทุกชิ้น เพื่อประกอบการพิจารณาในวันยื่นเสนอราคา

- เสื้อดับเพลิงและการเกงดับเพลิง ผู้ขายต้องแนบเอกสารใบรับรองประเภทการตรวจสอบของสหภาพยุโรปโดย มีผลการทดสอบคุณภาพชุดดับเพลิงของห้องปฏิบัติการ ตามมาตรฐาน ดังนี้ EN ISO ๑๕๐๒๕, EN ๓๖๗, EN, ISO ๖๙๔๒, ISO ๑๗๔๗, EN ISO ๑๓๘๗-๑, EN ISO ๑๓๘๗-๒, EN ISO ๑๓๘๗-๓, EN ISO ๑๓๘๗-๔, EN ๒๔๘๒๐, ISO ๕๐๗, EN ๒๐๘๑๑, EN ๑๓๘๗, EN ISO ๑๒๑๒๗-๑, EN ISO ๙๑๕๑, ISO ๖๕๓๐, EN ISO ๘๑๑, EN ๑๗๔-๕:๒๐๑๘ เพื่อนำมาใช้ในการยื่นประกอบการพิจารณาพร้อมกับการเสนอราคาเพื่อเป็นประโยชน์กับทางหน่วยงาน
- ผู้เสนอราคาต้องได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิตโดยตรงหรือจากตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทยแสดงหนังสือยืนยันการแต่งตั้งให้เป็นผู้แทนจำหน่ายพร้อมกับการเสนอราคา

#### ๔.๓.๒ อุปกรณ์ดับเพลิงประจำรถ

- มีสายดูดน้ำชนิดผ้าใบหนอนเสริมขดลวดสปริงเพื่อป้องกันการยุบตัวพร้อมข้อต่อท่อขนาดไม่น้อยกว่า ๔ นิ้ว ยาว ๑๐ พุต จำนวน ๒ ชุด
- สายส่งน้ำดับเพลิงในล่อนอาบยางภายนอกด้วยเส้นใยสังเคราะห์โพลีเอสเตอร์ภายนอกเคลือบ POLYURETHANE ป้องกันเชื้อราและทนทานต่อการลากถูทันทนาไม่ลอกไม่ยอมน้ำขนาด ๒.๕ นิ้ว ยาว ๒๐ เมตร พร้อมข้อต่อท่องเหลืองชนิดสวมเร็ว จำนวน ๔ ชุด
- สายส่งน้ำดับเพลิงในล่อนอาบยางภายนอกด้วยเส้นใยสังเคราะห์โพลีเอสเตอร์ภายนอกเคลือบ POLYURETHANE ป้องกันเชื้อราและทนทานต่อการลากถูทันทนาไม่ลอกไม่ยอมน้ำขนาด ๑.๕ นิ้ว ยาว ๒๐ เมตร พร้อมข้อต่อท่องเหลืองชนิดสวมเร็ว จำนวน ๔ ชุด
- หัวฉีดน้ำชนิดข้อต่อสวมเร็วแบบลำตຽงขนาด ๒.๕ นิ้ว ยาว ๑๕ นิ้ว จำนวน ๑ ชุด
- หัวฉีดปรับฝอยสวมเร็ว ขนาด ๒.๕ นิ้ว สามารถปรับเป็นลำและเป็นฝอยได้ จำนวน ๑ ชุด
- มีตะกร้าห่วายสำหรับกรองผง จำนวน ๑ ชุด
- มีประแจขันข้อต่อหอดูด จำนวน ๒ ชุด
- บันไดอลูมิเนียมแบบสไลเดอร์ สองขั้น ความยาวตั้งแต่ ๑๐-๑๐ พุต จำนวน ๑ อัน
- ข้อแยกสามทาง จำนวน ๑ ชุด
- ข้อแยกประปา – พร้อมกุญแจประปา จำนวน ๑ ชุด
- ถังดับเพลิงชนิดคงเมียแห้ง ขนาด ๑๕ ปอนด์ จำนวน ๑ ถัง
- น้ำยาฟอเมโอนกประสงค์ชนิด AFFF/AR ๓% ขนาด ๒๐ ลิตร จำนวน ๕ ถัง

#### ๔.๓.๓ หัวฉีดดับเพลิง จำนวน ๒ ชุด

- เป็นหัวฉีดชนิดปรับฝอยและสามารถฉีดเป็นลำตຽงได้การปรับลักษณะการฉีดให้เป็นฝอยหรือเป็นลำตຽงและการปรับอัตราการไหลของน้ำใช้ ตัวปรับแยกจากกัน ตัวหัวฉีดทำจากโลหะผสม มีน้ำหนักเบา, แข็งแรง ทนทานต่อการใช้งาน ที่ปลายหัวฉีดทำจากยางเพื่อป้องกันการกระแทก และซีพันทำม่านน้ำ เป็นสแตนเลสหัวฉีดจะต้อง ต้องมีด้ามจับที่ทำจากยางหรือพลาสติกแข็งมีบล็อกลาร์ว์ทำด้วยโลหะเพื่อใช้ในการปิด - เปิดหัวฉีด และ ด้ามคันโยกทำจากพลาสติก หรือยางอย่างแข็งแรงหัวฉีดสามารถปรับอัตราการไหลของน้ำได้ไม่น้อยกว่า ๔ จังหวะ ตั้งแต่ ๓๐-๖๐-๘๕-๑๒๕ แกลลอน/นาที (GPM.) ต้อง มีมาตรฐาน FM. หรือมาตรฐานเทียบเท่ารับรองหรือที่ดีกว่าโดยแนบแคตตาล็อกพร้อมเอกสารรับรอง มาแสดงในวันยื่นเสนอ

#### ๔.๓๔ เครื่องรับ – ส่ง วิทยุสื่อสารแบบพกพา

- เครื่องรับ – ส่ง วิทยุสื่อสารแบบพกพา จำนวน ๒ เครื่อง
- ต้องผ่านการตรวจสอบรับรองตัวอย่าง (Type Approval) จากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติเป็นที่เรียบร้อยแล้วและอนุญาตให้สำรองจำหน่ายได้โดยผู้แทนจำหน่ายต้องมีใบอนุญาตค้าวิทยุโทรคมนาคมดังกล่าว มาแสดงในวันยื่นเสนอราคา

#### ๔.๓๕ เครื่องรับ – ส่ง วิทยุสื่อสารติดรถยนต์

- เครื่องรับ – ส่ง วิทยุสื่อสารติดรถยนต์ มีกำลังส่ง ๑๐ วัตต์ จำนวน ๑ เครื่อง
- ต้องผ่านการตรวจสอบรับรองตัวอย่าง (Type Approval) จากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เป็นที่เรียบร้อยแล้วและอนุญาตให้สำรองจำหน่ายได้โดยผู้จำหน่ายต้องมีใบอนุญาตค้าวิทยุคุณนาคมดังกล่าวโดยมีเอกสารมาแสดง ณ วันยื่นเสนอราคา

#### ๔.๓๖ สัญญาณไฟฉุกเฉิน

- ด้านบนหัวเก่ง ติดตั้งสัญญาณไฟฉุกเฉินແงายๆ แบบ LED เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการทดสอบตามมาตรฐาน มอก.๔๓๓-๒๕๕๓ ระดับ (IP๖๕) พร้อมแนบแคตตาล็อกและเอกสารรับรองมาแสดงในวันยื่นเสนอราคา

#### ๔.๓๗ เครื่องมือและอุปกรณ์ประจำรถ

- |  |               |
|--|---------------|
| - แม่แรงไฮดรอลิกพร้อมด้าม                                    | จำนวน ๑ ชุด   |
| - ชุดอัดจาบี   | จำนวน ๑ ชุด   |
| - บล็อคถอดล้อพร้อมด้าม                                       | จำนวน ๑ ชุด   |
| - ยางอะไหล่พร้อมกงล้อ  | จำนวน ๑ ชุด   |
| - เครื่องมือมาตรฐานประจำรถจากโรงงานผู้ผลิต                   | จำนวน ๑ ชุด   |
| - หนังสือคู่มือการใช้รถยนต์และการรับบริการ                   | จำนวน ๑ ชุด   |
| - กล่องใส่เครื่องมือพร้อมอุปกรณ์กู้ภัยเจล็อค                 | จำนวน ๑ กล่อง |
| - ประแจถอดล้อ  | จำนวน ๑ ชุด   |
| - ประแจปากตาย ขนาดต่างกันไม่น้อยกว่า ๗ ขนาด                  | จำนวน ๑ ชุด   |
| - ประแจแหนน ขนาดต่างกันไม่น้อยกว่า ๗ ขนาด                    | จำนวน ๑ ชุด   |
| - ประแจเลื่อน ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒ นิ้ว                        | จำนวน ๑ ชุด   |
| - ไขควงปากแบนชนิดตอกได้ ขนาด ๖ นิ้ว, ๘ นิ้ว และ ๑๐ นิ้ว      | จำนวน ๑ ชุด   |
| - ไขควงปากแฉกชนิดตอกได้ ขนาด ๖ นิ้ว, ๘ นิ้ว และ ๑๐ นิ้ว      | จำนวน ๑ ชุด   |
| - คีมล็อค ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๐ นิ้ว                            | จำนวน ๑ ตัว   |
| - ค้อนยางหรือพลาสติกหัวกลม ขนาดน้ำหนักไม่น้อยกว่า ๑ กิโลกรัม | จำนวน ๑ เต้า  |
| - ค้อนเหล็กหัวกลม ขนาดน้ำหนักไม่น้อยกว่า ๑ กิโลกรัม          | จำนวน ๑ เต้า  |
| - ระบบอัดจาบี ชนิดสายอ่อน                                    | จำนวน ๑ ตัว   |

- มาตรรับความดันลมยาง

จำนวน ๑ ชุด

#### ๔.๓๔ สีรองน้ำ

- ตัวรถภายนอกพ่นด้วยสีรองพื้นอย่างดีไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น และเจ็งพ่นด้วยสีทับหน้า (สีจริง) ชนิด Polyurethane Finish ๒K ไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น
- สีรองพื้น EPOXY PRIMER และสีทับหน้า POLYURETHANE ได้ผ่านการทดสอบมาตรฐาน ASTM D - ๖๖๗๕ - ๐๑ SALT SPRAY TEST ไม่น้อยกว่า ๑๖๘ ชั่วโมง ทนต่อสภาพกรดเกลือร์รับรองโดยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) พร้อมแนบเอกสารแสดงในวันที่ยื่นเสนอราคา
- สีรองพื้นชนิด EPOXY PRIMER ได้รับมาตรฐาน มอก. ๖๙๑ - ๒๕๔๗ หรือสูงกว่าโดยแนบเอกสารมาพร้อมในวันยื่นเสนอราคา
- สีทับหน้า (สีจริง) ผ่านมาตรฐาน ASTM G ๑๕๔ QUV TEST ไม่น้อยกว่า ๑๐๐๘ ชั่วโมง ทนต่อสภาพแวดล้อม รับรองโดยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) พร้อมแนบเอกสารแสดงในวันที่ยื่นเสนอราคา
- สีทับหน้า (สีจริง) ผ่านมาตรฐาน JIS K ๕๖๐๐ CHEMICAL RESISTANCE ความทนทานต่อน้ำมันเบรก รับรอง โดยสถาบันยานยนต์ (ประเทศไทย) โดยแนบเอกสารมาพร้อมในวันยื่นเสนอราคา
- โดยบริษัทผู้ผลิตสี ต้องได้รับรองมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ พร้อมแนบเอกสารแสดงในวันยื่นเสนอราคา
- ชุดโครงสร้างใต้ตัวถังบรรจุน้ำ พ่นสีดำกันสนิม ชนิดสีที่ได้รับมาตรฐาน มอก.๖๙๑-๒๕๔๗ โดยผู้เสนอราคาจะต้องแนบเอกสารรับรองมาตรฐานตั้งกล่าวมาแสดงในวันยื่นเอกสารเสนอราคา

#### ๔.๓๕ เอกสารอื่น ๆ ตามกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง

- ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) และได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ : ๒๐๑๕ ในขอบข่ายจำหน่ายบริการ ซ่อมแซมและบำรุงรักษา โดยมีเอกสารหลักฐานมาแสดงในวันยื่นเสนอราคา
- ผู้เสนอราคาต้องแนบแค็ตตาล็อกและหนังสือรับรองมาตรฐานเครื่องยนต์มาแสดงในวันยื่นเสนอราคา
- ผู้เสนอราคาจะต้องแนบแบบงบไฟฟ้าในส่วนที่เพิ่มเติมจากผู้ผลิตรถยนต์ โดยมีวิศวกรไฟฟารับรองแบบ พร้อมแนบใบอนุญาตของวิศวกรโดยระบุหน่วยงานให้ชัดเจนในวันยื่นเสนอราคา
- ผู้เสนอราคา จะต้องเสนอรถยนต์ดับเพลิง ขนาดความจุน้ำไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ลิตร พร้อมถังฟอร์มขนาดไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ลิตร ส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ส่วนควบต่าง ๆ ที่เป็นผลิตภัณฑ์ติดตั้งจากโรงงานผู้ผลิตเดียวกัน ที่เป็นโรงงานถูกต้องตาม พรบ.โรงงาน ที่ได้รับการรับรองจากการตรวจรับรองอุตสาหกรรมอนุญาตให้ประกอบกิจการโรงงาน (รง.๔) ชนิดโรงงานลำดับที่ ๗๐,๗๗ (๑)(๒) ตาม พรบ.โรงงานจากกระทรวงอุตสาหกรรม ให้ประกอบกิจการ ประกอบ ออกแบบ ซ่อมติดตั้ง ตัวถังสำหรับรถบรรทุก และได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ : ๒๐๑๕ และ มอก.๙๐๐๑-๒๕๔๙ ในขอบข่ายการติดตั้งอุปกรณ์ที่จำเป็นในการประกอบยานพาหนะแต่ละประเภท ทั้งนี้เพื่อประโยชน์สูงสุดกับทางราชการ ผู้เสนอราคาต้องนำหนังสือรับรองมาตรฐานและหนังสือรับรองการติดตั้งจากโรงงานผู้ผลิตพร้อมทั้งรับรองส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ส่วนควบต่าง ๆ ที่ใช้ผลิต/ประกอบรถยนต์ ดับเพลิงขนาดความจุน้ำไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ลิตร พร้อมถังฟอร์มขนาดไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ลิตร เป็นของใหม่ไม่เคยผ่านการใช้งาน หรือไม่เป็นของเก่าเก็บมาแสดงในวันยื่นเสนอราคา

- ผู้เสนอราคาจะต้องแนบแบบรยนต์ดับเพลิงขนาดความจุน้ำไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ลิตร พร้อมถังไฟมีขนาดไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ลิตร พร้อมรายละเอียดการคำนวณความจุถังบรรทุกน้ำโดยมีวิศวกร เครื่องกลรับรอง พร้อมแนบใบอนุญาตของวิศวกรโดยระบุชื่อหน่วยงานให้ชัดเจนมาแสดงในวันยื่นเสนอราคา
- ผู้เสนอราคาจะต้องแนบหนังสือรับรองชี้แจงส่วนอะไหล่ซ่อมบำรุง จากโรงงานผู้ผลิตที่เป็นโรงงานถูกต้องตามพรบ.โรงงาน ที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงอุตสาหกรรมอนุญาตให้ประกอบกิจการโรงงาน (ร.๔) ชนิดโรงงานลำดับที่ ๗๐,๗๗(๑)(๒) ตาม พรบ.โรงงานจากกระทรวงอุตสาหกรรม ให้ประกอบกิจการ ประกอบ ออกแบบ ซ่อมติดตั้ง ตัวถังสำหรับรยนต์ดับเพลิงขนาดความจุน้ำไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ลิตร พร้อมถังไฟมีขนาดไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ลิตร และได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ : ๒๐๑๕ และ มอก.๙๐๐๑-๒๕๕๘ พร้อมระบุมีสำรองอุปกรณ์และชิ้นส่วนอะไหล่ไม่ต่ำกว่า ๕ ปี เพื่อซ่อมบำรุงหลังการขาย
- ตามมาตรา ๖๔ แห่ง พ.ร.บ. จัดซื้อ ๒๕๖๐ และหนังสือ กค (กจ) ๐๔๐๕.๒/ว๔๒๑ หากผู้เสนอไม่ใช่ผู้ผลิตต้องได้รับอนุญาตเป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิต หรือจากตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทยเพื่อให้ทราบแหล่งที่มาของสินค้าและสະควรในการจัดหาอะไหล่และบริการหลังการขาย
- ผู้เสนอราคาต้องโอนกรรมสิทธิ์รยนต์เป็นของหน่วยงานก่อนการเบิกจ่าย
- ผู้เสนอราคาต้องแสดงเอกสาร การรับประกันรยนต์ดับเพลิง อันเนื่องมาจากการใช้งานตามปกติภายในระยะเวลา ๑ ปี นับจากวันส่งมอบรถเรียบร้อยแล้ว

#### (๕.) ข้อกำหนดอื่นๆ

- ผู้ขายจะต้องพ่นสีตัวอักษร “ชื่อเต็มของหน่วยงาน” บริเวณกลางถังบรรจุน้ำทึ้ง ๒ ด้าน ขนาดสูงไม่น้อยกว่า ๕ เซนติเมตร หรือชื่อย่อขนาดสูงไม่น้อยกว่า ๗.๕ เซนติเมตร และ “ตราสัญลักษณ์ของหน่วยงาน” ที่ประดูรทึ้ง ๒ ข้าง ขนาดกว้างหรือยาวไม่น้อยกว่า ๑๘ เซนติเมตร พร้อมหมายเลขอรุภัณฑ์ ขนาดสูงไม่น้อยกว่า ๕ เซนติเมตร ซึ่งตราสัญลักษณ์เครื่องหมายและข้อความเป็นไปตามที่เทศบาลตำบลบ้านกลางกำหนด
- ติดสติ๊กเกอร์สีขาว ที่กระจกหน้ารถด้านบน มีขนาดความสูงของตัวอักษรรวมระยะ ไม่น้อยกว่า ๕ นิ้ว มีข้อความชื่อหน่วยงานให้ชัดเจน การติดตั้งให้เหมาะสมกับขนาดความกว้างของหัวเก่ง
- ติดสติ๊กเกอร์สะท้อนแสงที่ได้มาตรฐานตามประกาศกรมขนส่งทางบก เรื่องกำหนดคุณลักษณะสีขันดาและคุณภาพ และรายละเอียดในการติดตั้ง ตามประเภทและลักษณะของรถที่ต้องมีอุปกรณ์สะท้อนแสง พ.ศ.๒๕๖๐
- ผู้ขายจะต้องดำเนินการจดทะเบียนพร้อมโอนกรรมสิทธิ์รยนต์ดับเพลิง ให้เป็นของเทศบาลตำบลบ้านกลาง ก่อนการเบิกจ่ายเงิน โดยค่าภาษีอากร ค่าธรรมเนียมต่างๆ พร้อมทั้งจัดทำประกันภัยตาม พรบ. คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ โดยให้ผู้ขายเป็นผู้ชำระ
- รยนต์ดับเพลิง ต้องมีน้ำมันเชื้อเพลิงเต็มถัง และน้ำมันอื่นเต็มตามมาตรฐานที่ผู้ผลิตกำหนดในวันที่มีการส่งมอบพร้อมใช้งานได้ทันที
- ผู้เสนอราคา จะต้องมีศูนย์บริการตัวรถของรยนต์ดับเพลิงฯ ยี่ห้อนั้น ในจังหวัดเชียงใหม่หรือใกล้เคียง โดยให้ยื่นเอกสารแสดงรายชื่อศูนย์บริการขณะยื่นเสนอราคา การรับประกันความชำรุดบกพร่องอันเนื่องจากการใช้งานตามปกติเป็นระยะเวลา ๑ ปี หากเกิดการชำรุดบกพร่องจากเงื่อนไขและระยะเวลาดังกล่าว ผู้ขายจะทำการแก้ไขให้ได้ดังเดิมภายใน ๑๕ วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้ง โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

## (๖.) ระยะเวลาส่งมอบ

ภายใน ๑๒๐ วัน นับตั้งจากวันลงนามในสัญญา พร้อมเติมน้ำมันเชื้อเพลิงไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ลิตร หรือเต็มถัง

## (๗.) อัตราค่าปรับ

อัตราอ้อยละ ๐.๒๐ ของราคaphสคุที่ยังไม่ได้ส่งมอบ

## (๘.) งานด่วนและเงื่อนไขการชำระเงิน

เบิกจ่ายครั้งเดียว เมื่อส่งมอบพัสดุดังกล่าวครบถ้วนสมบูรณ์ ถูกต้องทุกรายการและผ่านการตรวจรับจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเรียบร้อยแล้ว และตาม (๕.) ข้อกำหนดอื่นๆ วรรค ๔

## (๙.) วงเงินในการจัดหา

ตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรรของเทศบาลตำบลบ้านกลาง โดยจะเรียกผู้ชนะการเสนอราคาหรือผู้ได้รับการคัดเลือกมาทำสัญญาต่อเมื่อเทศบาลตำบลบ้านกลางได้ทำสัญญาภัยเงินกับเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาลแล้วเท่านั้น

## (๑๐.) ราคากลาง

๓,๔๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท

## (๑๑.) แบบสัญญา

ใช้สัญญาซื้อขาย

## (๑๒.) หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

เกณฑ์ราคา

(ลงชื่อ).....

ประธานกรรมการ

(นายธงชัย มะโนปัน)

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....

กรรมการ

(ส.อ.ศรรานุ ทาเรือน)

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....

กรรมการ

(นายภาสวัฒน์ มงคลสุวัฒนิต)

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ชำนาญงาน